

鬼北町長殿

当所へ提出された試料について検査した結果次の成績を得たので通知します。

7 | 2 | 12 | 1
 10 3 5
 3 6

南検協 第229号

令和3年2月18日



宇和島市柿原字堂子甲 1943 番地

南予地方水道水質検査協議会長



水質検査結果書

(鬼北町)

採水場所	近永	近永	広見	大藤	成藤	吉波	牛野川	奈良	愛治
種別	上水	上水	上水	上水	上水	上水	上水	上水	上水
採水年月日	R3.2.15	R3.2.15	R3.2.15	R3.2.15	R3.2.15	R3.2.15	R3.2.15	R3.2.15	R3.2.15
採水者	松岡	佐藤	松岡	松岡	松岡	松岡	佐藤	松岡	佐藤
所属	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課
天候	雨/曇	雨/曇	雨/曇	雨/曇	雨/曇	雨/曇	雨/曇	雨/曇	雨/曇
気温 (℃)	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8
水温 (℃)	13.0	10.0	13.0	11.0	12.0	10.0	11.0	12.0	11.0
塩化物イオン (mg/L)	5.3	5.3	5.3	7.7	5.5	5.8	5.6	7.8	4.1
有機物等 (TOCの量) (mg/L)	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.43	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.43	0.40
一般細菌	1	1	0	0	0	0	0	1	0
大腸菌	陰・陽	陰・陽	陰・陽	陰・陽	陰・陽	陰・陽	陰・陽	陰・陽	陰・陽
pH 値	6.64	6.41	6.65	7.12	6.85	6.93	6.46	7.10	7.03
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6
濁度 (度)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
残留塩素 (mg/L)									
判定	適・不適	適・不適	適・不適	適・不適	適・不適	適・不適	適・不適	適・不適	適・不適
検査期日	令和3年2月15日 ~ 2月18日								
検査機関	南予地方水道水質検査センター								
検査責任者	藤田陽子								



鬼 北 町 長 殿

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲 1943 番地

南予地方水道水質検査協議会長



水 質 検 査 結 果 書

(鬼 北 町)

項 目 \ 採 水 場 所	愛 治 生 田	愛 治 清 水	愛 治 西 野 々	延 川	小 松	下 大 野	葛 川		
種 別	上 水	上 水	上 水	上 水	上 水	上 水	上 水		
採 水 年 月 日	R3.2.15	R3.2.15	R3.2.15	R3.2.15	R3.2.15	R3.2.15	R3.2.15		
採 水 者	佐 藤	佐 藤	佐 藤	二 宮	二 宮	二 宮	二 宮		
所 属	水 道 課	水 道 課	水 道 課	水 道 課	水 道 課	水 道 課	水 道 課		
天 候	雨 / 曇	雨 / 曇	雨 / 曇	雨 / 曇	雨 / 曇	雨 / 曇	雨 / 曇		
気 温 (° C)	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8		
水 温 (° C)	12.0	12.0	11.5	12.5	10.5	12.0	10.5		
塩 化 物 イ オ ン (mg / L)	3.7	3.6	4.1	6.1	6.0	4.4	6.5		
有 機 物 等 (TOC の 量) (mg / L)	0.40	0.3 未 満	0.49	0.3 未 満	0.3 未 満	0.40	0.36		
一 般 細 菌	0	1	0	0	0	0	0		
大 腸 菌	☉・陽	☉・陽	☉・陽	☉・陽	☉・陽	☉・陽	☉・陽		
pH 値	6.68	7.01	7.38	7.25	7.26	7.19	7.08		
臭 気	異 常 な し	異 常 な し	異 常 な し	異 常 な し	異 常 な し	異 常 な し	異 常 な し		
味	異 常 な し	異 常 な し	異 常 な し	異 常 な し	異 常 な し	異 常 な し	異 常 な し		
色 度 (度)	0.8	0.5 未 満	0.6	0.5 未 満	0.5 未 満	0.5 未 満	0.5 未 満		
濁 度 (度)	0.2 未 満	0.2 未 満	0.2	0.2 未 満	0.2 未 満	0.2 未 満	0.2 未 満		
残 留 塩 素 (mg / L)									
判 定	☉・不 適	☉・不 適	☉・不 適	☉・不 適	☉・不 適	☉・不 適	☉・不 適		
検 査 期 日	令 和 3 年 2 月 1 5 日 ~ 2 月 1 8 日								
検 査 機 関	南 予 地 方 水 道 水 質 検 査 セ ン タ ー								
検 査 責 任 者	藤 田 陽 子								



鬼 北 町 長 殿

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲 1943 番地

南予地方水道水質検査協議会 長



水 質 検 査 結 果 書

(鬼 北 町)

項 目	採 水 場 所								
	面 谷	大 村	下 中 合	宮 成	犬 飼	上 本 村	上 中 合	中 屋 敷	
種 別	上 水	共 給	共 給	共 給	共 給	共 給	共 給	共 給	
採 水 年 月 日	R3.2.15	R3.2.15	R3.2.15	R3.2.15	R3.2.15	R3.2.15	R3.2.15	R3.2.15	R3.2.15
採 水 者	松岡雅仁	松岡雅仁	松岡雅仁	松岡雅仁	松岡雅仁	松岡雅仁	松岡雅仁	松岡雅仁	松岡雅仁
所 属	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課
天 候	雨/曇	雨/曇	雨/曇	雨/曇	雨/曇	雨/曇	雨/曇	雨/曇	雨/曇
気 温 (℃)	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8
水 温 (℃)	12.0	11.0	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	12.0
塩化物イオン (mg/L)	3.3	3.4	3.3	3.4	3.5	4.1	3.3	4.0	
有機物等 (TOCの量) (mg/L)	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.30	0.3 未満				
一 般 細 菌	2	1	1	0	0	0	1	0	
大 腸 菌	陰・陽	陰・陽	陰・陽	陰・陽	陰・陽	陰・陽	陰・陽	陰・陽	陰・陽
pH 値	7.34	7.71	7.77	7.64	7.63	7.39	7.74	7.41	
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度 (度)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
残 留 塩 素 (mg/L)									
判 定	適・不適	適・不適	適・不適	適・不適	適・不適	適・不適	適・不適	適・不適	適・不適
検 査 期 日	令 和 3 年 2 月 1 5 日 ~ 2 月 1 8 日								
検 査 機 関	南 予 地 方 水 道 水 質 検 査 セ ン タ ー								
検 査 責 任 者	藤 田 陽 子								