



南 検 協 第 31 号
令 和 3 年 5 月 28 日

鬼 北 町 長 殿

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長



水 質 検 査 結 果 書 (鬼 北 町)

採 水 地 点	近 永 近 永	近 永 成 川	広 見	大 藤	成 藤
種 別	上 水	上 水	上 水	上 水	上 水
採 水 年 月 日	R3.5.24	R3.5.24	R3.5.24	R3.5.24	R3.5.24
採 水 者	松 岡	佐 藤	松 岡	松 岡	松 岡
所 属	水 道 課	水 道 課	水 道 課	水 道 課	水 道 課
天 候	雨	雨	雨	雨	雨
気 温 (℃)	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2
水 温 (℃)	19.0	18.0	22.0	20.0	21.0
一 般 細 菌 (1mL 中)	1	0	1	1	0
大 腸 菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	8.2	5.5	8.2	8.1	7.8
有 機 物 等 (TOC の 量) (mg/L)	0.38	0.31	0.36	0.51	0.32
pH 値	6.84	6.64	6.88	7.27	6.99
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度 (度)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
判 定	適	適	適	適	適
検 査 期 日	令和3年5月24日 ~ 令和3年5月28日				
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター				
検 査 責 任 者	藤田 陽子				

