



南 検 協 第 65 号
 令 和 4 年 6 月 23 日

鬼 北 町 長 殿

当所へ提出された試料について検査した
 結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原堂子甲1943番地
 南予地方水道水質検査協議会長



水 質 検 査 結 果 書 (鬼 北 町)

採 水 地 点	近 永 近 永	近 永 成 川	広 見	大 藤	成 藤
種 別	上 水	上 水	上 水	上 水	上 水
採 水 年 月 日	R4.6.20	R4.6.20	R4.6.20	R4.6.20	R4.6.20
採 水 者	松 岡	佐 藤	松 岡	松 岡	松 岡
所 属	水 道 課	水 道 課	水 道 課	水 道 課	水 道 課
天 候	曇 り	曇 り	曇 り	曇 り	曇 り
気 温 (℃)	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5
水 温 (℃)	22.0	21.0	24.0	25.0	24.0
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	0	0	0	0
大 腸 菌	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	4.7	5.5	4.8	7.6	5.0
有 機 物 等 (TOC の 量) (mg/L)	0.32	0.3 未 満	0.3 未 満	0.53	0.3 未 満
pH 値	6.99	6.89	7.04	7.75	7.20
臭 気	異 常 な し	異 常 な し	異 常 な し	異 常 な し	異 常 な し
味	異 常 な し	異 常 な し	異 常 な し	異 常 な し	異 常 な し
色 度 (度)	0.5 未 満	0.5 未 満	0.5 未 満	0.5 未 満	0.5 未 満
濁 度 (度)	0.2 未 満	0.2 未 満	0.2 未 満	0.2 未 満	0.2 未 満
判 定	適	適	適	適	適
検 査 期 日	令 和 4 年 6 月 20 日 ~ 令 和 4 年 6 月 23 日				
検 査 機 関	南 予 地 方 水 道 水 質 検 査 セ ン タ ー				
検 査 責 任 者	藤 田 陽 子				



