第　E060094　号
令和6年9月18日

水質管理目標設定項目検査結果書

鬼北町長　兵頭　誠亀　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関・登録番号第64号
公益財団法人
愛媛県総合保健協会
〒790-0814　松山市味酒町一丁目10-5
TEL 089-987-8206　FAX 089-987-8256

令和6年8月27日 受付の試料について試験した結果を下記のとおり報告します。

種別	原水	受付区分	回収
採水場所	鬼北町 成川		
採水者	鬼北町役場　佐藤		
採水日時	令和6年8月27日　9時07分		
気温(℃)	28.4	水温(℃)	20.0

項目	結果	目標値	検査方法
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)	0.000001 未満	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	目標31 固相抽出-LC-MS/MS法
	以下余白		

担当者	水質検査部門管理者　山﨑　久寛 理化学的区分責任者　森山　雅弘
備考	上記の目標値は「厚生労働省健康局長通知」（平成15年10月10日付け健発第1010004号・最終改正令和6年3月）、検査方法は「厚生労働省健康局水道課長通知」（平成15年10月10日付け健水発第1010001号・最終改正令和6年3月）によります。

第　E060095　号
令和6年9月18日

水質管理目標設定項目検査結果書

鬼北町長　兵頭　誠亀　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関・登録番号第64号
公益財団法人
愛媛県総合保健協会
〒790-0814　松山市味酒町一丁目10-5
TEL 089-987-8206　FAX 089-987-8256

令和6年8月27日 受付の試料について試験した結果を下記のとおり報告します。

種別	原水	受付区分	回収
採水場所	鬼北町 近永（２号水源）		
採水者	鬼北町役場　松岡		
採水日時	令和6年8月27日　10時45分		
気温(℃)	28.4	水温(℃)	25.0

項目	結果	目標値	検査方法
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)	0.000001 未満	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	目標31 固相抽出-LC-MS/MS法
	以下余白		

担当者	水質検査部門管理者　山﨑　久寛 理化学的区分責任者　森山　雅弘
備考	上記の目標値は「厚生労働省健康局長通知」（平成15年10月10日付け健発第1010004号・最終改正令和6年3月）、検査方法は「厚生労働省健康局水道課長通知」（平成15年10月10日付け健水発第1010001号・最終改正令和6年3月）によります。

第　E060096　号
令和6年9月18日

水質管理目標設定項目検査結果書

鬼北町長　兵頭　誠亀　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関・登録番号第64号
公益財団法人
愛媛県総合保健協会
〒790-0814　松山市味酒町一丁目10-5
TEL 089-987-8206　FAX 089-987-8256

令和6年8月27日 受付の試料について試験した結果を下記のとおり報告します。

種別	原水	受付区分	回収
採水場所	鬼北町 大藤		
採水者	鬼北町役場　松岡		
採水日時	令和6年8月27日　9時55分		
気温(℃)	28.4	水温(℃)	26.0

項目	結果	目標値	検査方法
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)	0.000001 未満	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	目標31 固相抽出-LC-MS/MS法
	以下余白		

担当者	水質検査部門管理者　山﨑　久寛 理化学的区分責任者　森山　雅弘
備考	上記の目標値は「厚生労働省健康局長通知」（平成15年10月10日付け健発第1010004号・最終改正令和6年3月）、検査方法は「厚生労働省健康局水道課長通知」（平成15年10月10日付け健水発第1010001号・最終改正令和6年3月）によります。

第　E060097　号
令和6年9月18日

水質管理目標設定項目検査結果書

鬼北町長　兵頭　誠亀　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関・登録番号第64号
公益財団法人
愛媛県総合保健協会
〒790-0814　松山市味酒町一丁目10-5
TEL 089-987-8206　FAX 089-987-8256

令和6年8月27日 受付の試料について試験した結果を下記のとおり報告します。

種別	原水	受付区分	回収
採水場所	鬼北町 大宿		
採水者	鬼北町役場　佐藤		
採水日時	令和6年8月27日　10時53分		
気温(℃)	28.4	水温(℃)	22.0

項目	結果	目標値	検査方法
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)	0.000001 未満	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	目標31 固相抽出-LC-MS/MS法
	以下余白		

担当者	水質検査部門管理者　山﨑　久寛 理化学的区分責任者　森山　雅弘
備考	上記の目標値は「厚生労働省健康局長通知」（平成15年10月10日付け健発第1010004号・最終改正令和6年3月）、検査方法は「厚生労働省健康局水道課長通知」（平成15年10月10日付け健水発第1010001号・最終改正令和6年3月）によります。

第　E060098　号
令和6年9月18日

水質管理目標設定項目検査結果書

鬼北町長　兵頭　誠亀　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関・登録番号第64号
公益財団法人
愛媛県総合保健協会
〒790-0814　松山市味酒町一丁目10-5
TEL 089-987-8206　FAX 089-987-8256

令和6年8月27日 受付の試料について試験した結果を下記のとおり報告します。

種別	原水	受付区分	回収
採水場所	鬼北町 生田		
採水者	鬼北町役場　佐藤		
採水日時	令和6年8月27日　10時25分		
気温(℃)	28.4	水温(℃)	23.0

項目	結果	目標値	検査方法
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)	0.000001 未満	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	目標31 固相抽出-LC-MS/MS法
	以下余白		

担当者	水質検査部門管理者　山﨑　久寛 理化学的区分責任者　森山　雅弘
備考	上記の目標値は「厚生労働省健康局長通知」（平成15年10月10日付け健発第1010004号・最終改正令和6年3月）、検査方法は「厚生労働省健康局水道課長通知」（平成15年10月10日付け健水発第1010001号・最終改正令和6年3月）によります。

第　E060099　号
令和6年9月18日

水質管理目標設定項目検査結果書

鬼北町長　兵頭　誠亀　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関・登録番号第64号
公益財団法人
愛媛県総合保健協会
〒790-0814　松山市味酒町一丁目10-5
TEL 089-987-8206　FAX 089-987-8256

令和6年8月27日 受付の試料について試験した結果を下記のとおり報告します。

種別	原水	受付区分	回収
採水場所	鬼北町 清水		
採水者	鬼北町役場　佐藤		
採水日時	令和6年8月27日　10時08分		
気温(℃)	28.4	水温(℃)	22.0

項目	結果	目標値	検査方法
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)	0.000001 未満	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	目標31 固相抽出-LC-MS/MS法
	以下余白		

担当者	水質検査部門管理者　山﨑　久寛 理化学的区分責任者　森山　雅弘
備考	上記の目標値は「厚生労働省健康局長通知」（平成15年10月10日付け健発第1010004号・最終改正令和6年3月）、検査方法は「厚生労働省健康局水道課長通知」（平成15年10月10日付け健水発第1010001号・最終改正令和6年3月）によります。

第　E060100　号
令和6年9月18日

水質管理目標設定項目検査結果書

鬼北町長　兵頭　誠亀　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関・登録番号第64号
公益財団法人
愛媛県総合保健協会
〒790-0814　松山市味酒町一丁目10-5
TEL 089-987-8206　FAX 089-987-8256

令和6年8月27日 受付の試料について試験した結果を下記のとおり報告します。

種別	原水	受付区分	回収
採水場所	鬼北町 西野々		
採水者	鬼北町役場　佐藤		
採水日時	令和6年8月27日　9時50分		
気温(℃)	28.4	水温(℃)	24.0

項目	結果	目標値	検査方法
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)	0.000001 未満	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	目標31 固相抽出-LC-MS/MS法
	以下余白		

担当者	水質検査部門管理者 山﨑　久寛	理化学的区分責任者 森山　雅弘
備考	上記の目標値は「厚生労働省健康局長通知」（平成15年10月10日付け健発第1010004号・最終改正令和6年3月）、検査方法は「厚生労働省健康局水道課長通知」（平成15年10月10日付け健水発第1010001号・最終改正令和6年3月）によります。	

第　E060101　号
令和6年9月18日

水質管理目標設定項目検査結果書

鬼北町長　兵頭　誠亀　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関・登録番号第64号
公益財団法人
愛媛県総合保健協会
〒790-0814　松山市味酒町一丁目10-5
TEL 089-987-8206　FAX 089-987-8256

令和6年8月27日 受付の試料について試験した結果を下記のとおり報告します。

種別	原水	受付区分	回収
採水場所	鬼北町 下大野		
採水者	鬼北町役場　毛利		
採水日時	令和6年8月27日　9時07分		
気温(℃)	28.4	水温(℃)	23.5

項目	結果	目標値	検査方法
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)	0.000001 未満	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	目標31 固相抽出-LC-MS/MS法
	以下余白		

担当者	水質検査部門管理者 山﨑　久寛	理化学的区分責任者 森山　雅弘
備考	上記の目標値は「厚生労働省健康局長通知」（平成15年10月10日付け健発第1010004号・最終改正令和6年3月）、検査方法は「厚生労働省健康局水道課長通知」（平成15年10月10日付け健水発第1010001号・最終改正令和6年3月）によります。	

第　E060102　号
令和6年9月18日

水質管理目標設定項目検査結果書

鬼北町長　兵頭　誠亀　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関・登録番号第64号
公益財団法人
愛媛県総合保健協会
〒790-0814　松山市味酒町一丁目10-5
TEL 089-987-8206　FAX 089-987-8256

令和6年8月27日 受付の試料について試験した結果を下記のとおり報告します。

種別	原水	受付区分	回収
採水場所	鬼北町 葛川		
採水者	鬼北町役場　毛利		
採水日時	令和6年8月27日　10時31分		
気温(℃)	28.4	水温(℃)	21.5

項目	結果	目標値	検査方法
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)	0.000001 未満	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	目標31 固相抽出-LC-MS/MS法
	以下余白		

担当者	水質検査部門管理者　山﨑　久寛 理化学的区分責任者　森山　雅弘
備考	上記の目標値は「厚生労働省健康局長通知」（平成15年10月10日付け健発第1010004号・最終改正令和6年3月）、検査方法は「厚生労働省健康局水道課長通知」（平成15年10月10日付け健水発第1010001号・最終改正令和6年3月）によります。

第　E060103　号
令和6年9月18日

水質管理目標設定項目検査結果書

鬼北町長　兵頭　誠亀　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関・登録番号第64号
公益財団法人
愛媛県総合保健協会
〒790-0814　松山市味酒町一丁目10-5
TEL 089-987-8206　FAX 089-987-8256

令和6年8月27日 受付の試料について試験した結果を下記のとおり報告します。

種別	原水	受付区分	回収
採水場所	鬼北町 面谷		
採水者	鬼北町役場　沖田		
採水日時	令和6年8月27日　9時20分		
気温(℃)	28.4	水温(℃)	23.0

項目	結果	目標値	検査方法
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)	0.000001 未満	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	目標31 固相抽出-LC-MS/MS法
	以下余白		

担当者	水質検査部門管理者　山﨑　久寛 理化学的区分責任者　森山　雅弘
備考	上記の目標値は「厚生労働省健康局長通知」（平成15年10月10日付け健発第1010004号・最終改正令和6年3月）、検査方法は「厚生労働省健康局水道課長通知」（平成15年10月10日付け健水発第1010001号・最終改正令和6年3月）によります。