


宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長



採	水	地	点	近永（近永）	近永（成川）	広見	大藤	成藤
種		別		上水	上水	上水	上水	上水
採	水	年	月	R6/9/18	R6/9/18	R6/9/18	R6/9/18	R6/9/18
採		水	者	松岡	佐藤	松岡	松岡	松岡
所			属	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課
天			候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気			温（℃）	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9
水			温（℃）	28.0	26.0	29.0	30.0	28.0
一	般	細	菌（1mL中）	0	0	0	1	0
大	腸		菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩	化	物	イオン（mg/L）	4.5	5.5	4.4	4.5	4.7
有	機	物	等（TOCの量）（mg/L）	0.30	0.39	0.3未満	0.30	0.3未満
pH			値	6.94	6.80	6.98	7.00	7.16
臭			気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色			度（度）	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁			度（度）	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
判			定	適	適	適	適	適
検	査		期日	令和6年9月18日～令和6年9月24日				
検	査		機関	南予地方水道水質検査センター				
検	査	責	任者	藤田陽子				


[illegible]

南 検 協 第 134 号
令 和 6 年 9 月 2 4 日

採	水		地	点	葛川				
種				別	上水				
採	水	年	月	日	R6/9/18				
採				者	毛利				
所				属	水道課				
天				候	晴れ				
気				温(℃)	29.9				
水				温(℃)	21.0				
一	般		細	菌(1mL中)	1				
大			腸	菌	陰性				
塩	化	物	イ	オ	ン(mg/L)	8.6			
有	機	物	等	(TOCの量)	(mg/L)	0.39			
pH				値	7.47				
臭				気	異常なし				
			味		異常なし				
色				度(度)	0.5未満				
濁				度(度)	0.2未満				
判				定	適				
検	査		期	日	令和6年9月18日～令和6年9月24日				
検	査		機	関	南予地方水道水質検査センター				
檢	査	責	任	者	藤田陽子				

[illegible]

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長



採	水	地	点	黒川上藤川長谷		
種		別		共給	共給	共給
採	水	年	月日	R6/9/18	R6/9/18	R6/9/18
採	水	者		沖田	沖田	沖田
所		属		水道課	水道課	水道課
天		候		晴れ	晴れ	晴れ
気		温(℃)		29.9	29.9	29.9
水		温(℃)		26.0	28.0	27.0
一	般	細菌	(1mL中)	1	0	0
大	腸	菌		陰性	陰性	陰性
塩	化	物イオン	(mg/L)	4.2	4.0	4.0
有	機	物等(TOCの量)	(mg/L)	0.60	0.69	0.61
pH		値		8.36	7.66	8.32
臭		気		異常なし	異常なし	異常なし
味				異常なし	異常なし	異常なし
色		度(度)		0.5	0.6	0.5未満
濁		度(度)		0.2未満	0.2未満	0.2未満
判		定		適	適	適
検	査	期	日	令和6年9月18日～令和6年9月24日		
検	査	機	関	南予地方水道水質検査センター		
検	査	責任者		藤田陽子		