南検協第　179号
令和6年11月22日

鬼北町長様

当所へ提出された試料について検査した結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長

水質検査結果書（鬼北町）

採水地点	近永（近永）	近永（成川）	広見	大藤	成藤
種別	上水	上水	上水	上水	上水
採水年月日	R6/11/19	R6/11/19	R6/11/19	R6/11/19	R6/11/19
採水者	松岡	佐藤	松岡	松岡	松岡
所属	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温 (℃)	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2
水温 (℃)	20.0	18.0	21.0	20.0	19.0
一般細菌 (1mL 中)	1	0	0	0	0
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (mg/L)	4.6	5.1	4.5	7.0	4.5
有機物等（TOCの量） (mg/L)	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.63	0.3 未満
pH値	6.88	6.88	6.94	7.70	7.08
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度 (度)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
判定	適	適	適	適	適
検査期日	令和6年11月19日 ～ 令和6年11月22日				
検査機関	南予地方水道水質検査センター				
検査責任者	藤田 陽子				

南検協第　179号
令和6年11月22日

鬼北町長様

当所へ提出された試料について検査した結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長

水質検査結果書（鬼北町）

採水地点	吉波	牛野川	奈良	愛治（大宿）	愛治（生田）
種別	上水	上水	上水	上水	上水
採水年月日	R6/11/19	R6/11/19	R6/11/19	R6/11/19	R6/11/19
採水者	松岡	佐藤	松岡	佐藤	佐藤
所属	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温 (℃)	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2
水温 (℃)	19.5	19.0	20.0	19.5	20.0
一般細菌 (1mL 中)	0	0	1	0	0
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (mg/L)	4.6	5.3	7.1	3.8	3.8
有機物等（TOCの量） (mg/L)	0.3 未満	0.3 未満	0.63	0.63	0.61
pH値	7.57	7.11	7.72	7.48	7.07
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.7	0.9
濁度 (度)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
判定	適	適	適	適	適
検査期日	令和6年11月19日 ～ 令和6年11月22日				
検査機関	南予地方水道水質検査センター				
検査責任者	藤田 陽子				

南検協第　179号
令和6年11月22日

鬼北町長様

当所へ提出された試料について検査した結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長

水質検査結果書（鬼北町）

採水地点	愛治（清水）	愛治（西野々）	延川	小松	下大野
種別	上水	上水	上水	上水	上水
採水年月日	R6/11/19	R6/11/19	R6/11/19	R6/11/19	R6/11/19
採水者	佐藤	佐藤	毛利	毛利	毛利
所属	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温 (℃)	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2
水温 (℃)	18.0	20.0	20.5	16.5	19.0
一般細菌 (1mL 中)	0	0	0	1	0
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (mg/L)	3.6	4.4	8.0	7.9	4.4
有機物等（TOCの量） (mg/L)	0.51	0.73	0.3 未満	0.33	0.61
pH 値	7.62	7.85	7.46	7.47	7.61
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	0.5 未満	0.9	0.5 未満	0.5 未満	0.8
濁度 (度)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
判定	適	適	適	適	適
検査期日	令和6年11月19日 ～ 令和6年11月22日				
検査機関	南予地方水道水質検査センター				
検査責任者	藤田 陽子				

南検協第　179号
令和6年11月22日

鬼北町長様

当所へ提出された試料について検査した結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長

水質検査結果書（鬼北町）

採水地点	葛川				
種別	上水				
採水年月日	R6/11/19				
採水者	毛利				
所属	水道課				
天候	晴れ				
気温 (℃)	12.2				
水温 (℃)	17.0				
一般細菌 (1mL 中)	0				
大腸菌	陰性				
塩化物イオン (mg/L)	7.8				
有機物等（TOCの量） (mg/L)	0.3 未満				
pH値	7.47				
臭気	異常なし				
味	異常なし				
色度 (度)	0.5 未満				
濁度 (度)	0.2 未満				
判定	適				
検査期日	令和6年11月19日 ～ 令和6年11月22日				
検査機関	南予地方水道水質検査センター				
検査責任者	藤田 陽子				

南検協第　179号
令和6年11月22日

鬼北町長様

当所へ提出された試料について検査した結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長

水質検査結果書（鬼北町）

採水地点	面谷	上巻	黒川	屋敷	野々谷
種別	上水	共給	共給	共給	共給
採水年月日	R6/11/19	R6/11/19	R6/11/19	R6/11/19	R6/11/19
採水者	沖田	沖田	沖田	沖田	沖田
所属	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温 (℃)	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2
水温 (℃)	17.0	15.0	17.0	11.0	14.0
一般細菌 (1mL 中)	3	3	0	0	0
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (mg/L)	3.8	3.4	4.3	3.7	3.6
有機物等（TOCの量） (mg/L)	0.40	0.43	0.51	0.36	0.43
pH値	7.90	7.34	7.61	7.67	7.66
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	0.5	0.7	0.7	0.5 未満	0.5 未満
濁度 (度)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
判定	適	適	適	適	適
検査期日	令和6年11月19日 ～ 令和6年11月22日				
検査機関	南予地方水道水質検査センター				
検査責任者	藤田 陽子				

南検協第　179号
令和6年11月22日

鬼北町長様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長

水質検査結果書（鬼北町）

採水地点	黒川上	藤川	長谷		
種別	共給	共給	共給		
採水年月日	R6/11/19	R6/11/19	R6/11/19		
採水者	沖田	沖田	沖田		
所属	水道課	水道課	水道課		
天候	晴れ	晴れ	晴れ		
気温 (℃)	12.2	12.2	12.2		
水温 (℃)	16.5	13.0	17.5		
一般細菌 (1mL 中)	0	0	1		
大腸菌	陰性	陰性	陰性		
塩化物イオン (mg/L)	3.8	4.0	3.7		
有機物等（TOCの量） (mg/L)	0.37	0.65	0.59		
pH 値	7.85	7.48	8.25		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし		
味	異常なし	異常なし	異常なし		
色度 (度)	0.5 未満	0.7	0.5 未満		
濁度 (度)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満		
判定	適	適	適		
検査期日	令和6年11月19日 ～ 令和6年11月22日				
検査機関	南予地方水道水質検査センター				
検査責任者	藤田 陽子				