南検協第　　251号
令和7年3月24日

鬼　　北　　町　　長様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長

水質検査結果書（鬼北町）

採水地点	近永（近永）	近永（成川）	広見	大藤	成藤
種別	上水	上水	上水	上水	上水
採水年月日	R7/3/18	R7/3/18	R7/3/18	R7/3/18	R7/3/18
採水者	松岡	佐藤	松岡	松岡	松岡
所属	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温 (℃)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
水温 (℃)	10.0	9.0	10.0	9.5	8.0
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (mg/L)	5.5	5.1	5.4	7.1	5.5
有機物等（TOCの量） (mg/L)	0.3 未満	0.30	0.3 未満	0.44	0.3 未満
pH値	7.01	6.89	7.03	7.65	7.18
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度 (度)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
判定	適	適	適	適	適
検査期日	令和7年3月18日 ～ 令和7年3月24日				
検査機関	南予地方水道水質検査センター				
検査責任者	藤田　陽子				

南検協第　　251号
令和7年3月24日

鬼　北　町　長様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長

水質検査結果書（鬼北町）

採水地点	吉波	牛野川	奈良	愛治（大宿）	愛治（生田）
種別	上水	上水	上水	上水	上水
採水年月日	R7/3/18	R7/3/18	R7/3/18	R7/3/18	R7/3/18
採水者	松岡	佐藤	松岡	佐藤	佐藤
所属	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温 (℃)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
水温 (℃)	9.0	9.5	10.0	9.0	10.0
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (mg/L)	5.6	5.2	7.3	4.3	3.8
有機物等（TOCの量） (mg/L)	0.3 未満	0.3 未満	0.43	0.56	0.46
pH値	7.32	6.98	7.61	7.46	7.03
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.7	0.6
濁度 (度)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
判定	適	適	適	適	適
検査期日	令和7年3月18日 ～ 令和7年3月24日				
検査機関	南予地方水道水質検査センター				
検査責任者	藤田　陽子				

南検協第　　251号
令和7年3月24日

鬼　北　町　長様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長

水質検査結果書（鬼北町）

採水地点	愛治（清水）	愛治（西野々）	延川	小松	下大野
種別	上水	上水	上水	上水	上水
採水年月日	R7/3/18	R7/3/18	R7/3/18	R7/3/18	R7/3/18
採水者	佐藤	佐藤	毛利	毛利	毛利
所属	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温 (℃)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
水温 (℃)	9.0	9.5	10.5	7.5	10.0
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	1
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (mg/L)	3.9	4.9	8.1	8.1	4.5
有機物等（TOCの量） (mg/L)	0.41	0.82	0.3 未満	0.3 未満	0.75
pH値	7.50	7.77	7.44	7.44	7.52
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	0.5 未満	2.6	0.5 未満	0.5 未満	1.0
濁度 (度)	0.2 未満	0.5	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
判定	適	適	適	適	適
検査期日	令和7年3月18日 ～ 令和7年3月24日				
検査機関	南予地方水道水質検査センター				
検査責任者	藤田　陽子				

南検協第　　251号
令和7年3月24日

鬼　北　町　長様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長

水質検査結果書（鬼北町）

採水地点	葛川				
種別	上水				
採水年月日	R7/3/18				
採水者	毛利				
所属	水道課				
天候	晴れ				
気温 (℃)	7.5				
水温 (℃)	9.5				
一般細菌 (1mL 中)	0				
大腸菌	陰性				
塩化物イオン (mg/L)	8.2				
有機物等（TOCの量） (mg/L)	0.36				
pH値	7.44				
臭気	異常なし				
味	異常なし				
色度 (度)	0.5 未満				
濁度 (度)	0.2 未満				
判定	適				
検査期日	令和7年3月18日 ～ 令和7年3月24日				
検査機関	南予地方水道水質検査センター				
検査責任者	藤田　陽子				

南検協第　　251号
令和7年3月24日

鬼北町長様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長

水質検査結果書（鬼北町）

採水地点	面谷	上巻	黒川	屋敷	野々谷
種別	上水	共給	共給	共給	共給
採水年月日	R7/3/18	R7/3/18	R7/3/18	R7/3/18	R7/3/18
採水者	沖田	沖田	沖田	沖田	沖田
所属	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温 (℃)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
水温 (℃)	7.0	6.0	7.0	7.0	6.0
一般細菌 (1mL 中)	0	1	0	0	0
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (mg/L)	4.2	3.6	4.7	3.6	4.0
有機物等（TOCの量） (mg/L)	0.52	0.47	0.31	0.35	0.31
pH値	7.88	7.30	7.63	7.52	7.62
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	0.6	0.8	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度 (度)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
判定	適	適	適	適	適
検査期日	令和7年3月18日 ～ 令和7年3月24日				
検査機関	南予地方水道水質検査センター				
検査責任者	藤田 陽子				

南検協第　　251号
令和7年3月24日

鬼　北　町　長様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長

水質検査結果書（鬼北町）

採水地点	黒川上	藤川	長谷		
種別	共給	共給	共給		
採水年月日	R7/3/18	R7/3/18	R7/3/18		
採水者	沖田	沖田	沖田		
所属	水道課	水道課	水道課		
天候	晴れ	晴れ	晴れ		
気温 (℃)	7.5	7.5	7.5		
水温 (℃)	5.0	6.0	8.0		
一般細菌 (1mL中)	0	0	0		
大腸菌	陰性	陰性	陰性		
塩化物イオン (mg/L)	4.6	4.3	4.3		
有機物等（TOCの量） (mg/L)	0.61	0.32	0.49		
pH値	8.30	7.67	8.29		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし		
味	異常なし	異常なし	異常なし		
色度 (度)	0.5	0.5 未満	0.5 未満		
濁度 (度)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満		
判定	適	適	適		
検査期日	令和7年3月18日　～　令和7年3月24日				
検査機関	南予地方水道水質検査センター				
検査責任者	藤田　陽子				