第　E070169　号
令和7年8月7日

水質管理目標設定項目検査結果書

鬼北町長　兵頭　誠亀　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関・登録番号第64号
公益財団法人
愛媛県総合保健協会
〒790-0814　松山市味酒町一丁目10-5
TEL 089-987-8296　FAX 089-987-8256

令和7年7月29日 受付の試料について試験した結果を下記のとおり報告します。

種別	浄水	受付区分	回収
採水場所	鬼北町 成川		
採水者	鬼北町役場　佐藤		
採水日時	令和7年7月29日　8時58分		
気温(℃)	30.5	水温(℃)	26.0

項目	結果	目標値	検査方法
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)	0.000001 未満	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	目標31 固相抽出-LC-MS/MS法
	以下余白		

担当者	水質検査部門管理者 服部　寛之	理化学的区分責任者 森山　雅弘
備考	上記の目標値は「厚生労働省健康局長通知」（平成15年10月10日付け健発第1010004号・最終改正令和7年3月）、検査方法は「厚生労働省健康局水道課長通知」（平成15年10月10日付け健水発第1010001号・最終改正令和7年3月）によります。	

第　E070170　号
令和7年8月7日

水質管理目標設定項目検査結果書

鬼北町長　兵頭　誠亀　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関・登録番号第64号
公益財団法人
愛媛県総合保健協会
〒790-0814　松山市味酒町一丁目10-5
TEL 089-987-8206　FAX 089-987-8256

令和7年7月29日 受付の試料について試験した結果を下記のとおり報告します。

種別	浄水	受付区分	回収
採水場所	鬼北町 近永		
採水者	鬼北町役場　松岡		
採水日時	令和7年7月29日　11時10分		
気温(℃)	30.5	水温(℃)	22.0

項目	結果	目標値	検査方法
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)	0.000001 未満	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	目標31 固相抽出-LC-MS/MS法
	以下余白		

担当者	水質検査部門管理者　服部　寛之 理化学的区分責任者　森山　雅弘
備考	上記の目標値は「厚生労働省健康局長通知」(平成15年10月10日付け健発第1010004号・最終改正令和7年3月)、検査方法は「厚生労働省健康局水道課長通知」(平成15年10月10日付け健水発第1010001号・最終改正令和7年3月)によります。

第　E070171　号
令和7年8月7日

水質管理目標設定項目検査結果書

鬼北町長　兵頭　誠亀　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関・登録番号第64号
公益財団法人
愛媛県総合保健協会
〒790-0814　松山市味酒町一丁目10-5
TEL 089-987-8206　FAX 089-987-8256

令和7年7月29日 受付の試料について試験した結果を下記のとおり報告します。

種別	浄水	受付区分	回収
採水場所	鬼北町 広見		
採水者	鬼北町役場　松岡		
採水日時	令和7年7月29日　10時50分		
気温(℃)	30.5	水温(℃)	23.5

項目	結果	目標値	検査方法
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)	0.000001 未満	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	目標31 固相抽出-LC-MS/MS法
	以下余白		

担当者	水質検査部門管理者　服部　寛之 理化学的区分責任者　森山　雅弘
備考	上記の目標値は「厚生労働省健康局長通知」（平成15年10月10日付け健発第1010004号・最終改正令和7年3月）、検査方法は「厚生労働省健康局水道課長通知」（平成15年10月10日付け健水発第1010001号・最終改正令和7年3月）によります。

第　E070172　号
令和7年8月7日

水質管理目標設定項目検査結果書

鬼北町長　兵頭　誠亀　様

国土交通大臣及び環境大臣登録分析機関・登録番号第64号
公益財団法人
愛媛県総合保健協会
〒790-0814　松山市味酒町一丁目10-5
TEL 089-987-8206　FAX 089-987-8256

令和7年7月29日 受付の試料について試験した結果を下記のとおり報告します。

種別	浄水	受付区分	回収
採水場所	鬼北町 奈良		
採水者	鬼北町役場　松岡		
採水日時	令和7年7月29日　11時30分		
気温(℃)	30.5	水温(℃)	24.0

項目	結果	目標値	検査方法
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)	0.000001 未満	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	目標31 固相抽出-LC-MS/MS法
	以下余白		

担当者	水質検査部門管理者　服部　寛之 理化学的区分責任者　森山　雅弘
備考	上記の目標値は「厚生労働省健康局長通知」（平成15年10月10日付け健発第1010004号・最終改正令和7年3月）、検査方法は「厚生労働省健康局水道課長通知」（平成15年10月10日付け健水発第1010001号・最終改正令和7年3月）によります。

第　E070173　号
令和7年8月7日

水質管理目標設定項目検査結果書

鬼北町長　兵頭　誠亀　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関・登録番号第64号
公益財団法人
愛媛県総合保健協会
〒790-0814　松山市味酒町一丁目10-5
TEL 089-987-8206　FAX 089-987-8256

令和7年7月29日 受付の試料について試験した結果を下記のとおり報告します。

種別	浄水	受付区分	回収
採水場所	鬼北町 大宿		
採水者	鬼北町役場　佐藤		
採水日時	令和7年7月29日　9時29分		
気温(℃)	30.5	水温(℃)	24.0

項目	結果	目標値	検査方法
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)	0.000001 未満	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	目標31 固相抽出-LC-MS/MS法
	以下余白		

担当者	水質検査部門管理者 服部　寛之	理化学的区分責任者 森山　雅弘
備考	上記の目標値は「厚生労働省健康局長通知」(平成15年10月10日付け健発第1010004号・最終改正令和7年3月)、検査方法は「厚生労働省健康局水道課長通知」(平成15年10月10日付け健水発第1010001号・最終改正令和7年3月)によります。	

第　E070174　号
令和7年8月7日

水質管理目標設定項目検査結果書

鬼北町長　兵頭　誠亀　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関・登録番号第64号
公益財団法人
愛媛県総合保健協会
〒790-0814　松山市味酒町一丁目10-5
TEL 089-987-8206　FAX 089-987-8256

令和7年7月29日 受付の試料について試験した結果を下記のとおり報告します。

種別	浄水	受付区分	回収
採水場所	鬼北町 生田		
採水者	鬼北町役場　佐藤		
採水日時	令和7年7月29日　9時45分		
気温(℃)	30.5	水温(℃)	27.5

項目	結果	目標値	検査方法
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)	0.000001 未満	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	目標31 固相抽出-LC-MS/MS法
	以下余白		

担当者	水質検査部門管理者　服部　寛之 理化学的区分責任者　森山　雅弘
備考	上記の目標値は「厚生労働省健康局長通知」（平成15年10月10日付け健発第1010004号・最終改正令和7年3月）、検査方法は「厚生労働省健康局水道課長通知」（平成15年10月10日付け健水発第1010001号・最終改正令和7年3月）によります。

第　E070175　号
令和7年8月7日

水質管理目標設定項目検査結果書

鬼北町長　兵頭　誠亀　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関・登録番号第64号
公益財団法人
愛媛県総合保健協会
〒790-0814　松山市味酒町一丁目10-5
TEL 089-987-8206　FAX 089-987-8256

令和7年7月29日 受付の試料について試験した結果を下記のとおり報告します。

種別	浄水	受付区分	回収
採水場所	鬼北町 清水		
採水者	鬼北町役場　佐藤		
採水日時	令和7年7月29日　10時12分		
気温(℃)	30.5	水温(℃)	28.0

項目	結果	目標値	検査方法
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)	0.000001 未満	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	目標31 固相抽出-LC-MS/MS法
	以下余白		

担当者	水質検査部門管理者　服部　寛之　　理化学的区分責任者　森山　雅弘
備考	上記の目標値は「厚生労働省健康局長通知」（平成15年10月10日付け健発第1010004号・最終改正令和7年3月）、検査方法は「厚生労働省健康局水道課長通知」（平成15年10月10日付け健水発第1010001号・最終改正令和7年3月）によります。

第　E070176　号
令和7年8月7日

水質管理目標設定項目検査結果書

鬼北町長　兵頭　誠亀　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関・登録番号第64号
公益財団法人
愛媛県総合保健協会
〒790-0814　松山市味酒町一丁目10-5
TEL 089-987-8206　FAX 089-987-8256

令和7年7月29日 受付の試料について試験した結果を下記のとおり報告します。

種別	浄水	受付区分	回収
採水場所	鬼北町 西野々		
採水者	鬼北町役場　佐藤		
採水日時	令和7年7月29日　10時27分		
気温(℃)	30.5	水温(℃)	27.5

項目	結果	目標値	検査方法
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)	0.000001 未満	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	目標31 固相抽出-LC-MS/MS法
	以下余白		

担当者	水質検査部門管理者　服部　寛之　　理化学的区分責任者　森山　雅弘
備考	上記の目標値は「厚生労働省健康局長通知」（平成15年10月10日付け健発第1010004号・最終改正令和7年3月）、検査方法は「厚生労働省健康局水道課長通知」（平成15年10月10日付け健水発第1010001号・最終改正令和7年3月）によります。

第　E070177　号
令和7年8月7日

水質管理目標設定項目検査結果書

鬼北町長　兵頭　誠亀　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関・登録番号第64号
公益財団法人
愛媛県総合保健協会
〒790-0814　松山市味酒町一丁目10-5
TEL 089-987-8206　FAX 089-987-8256

令和7年7月29日 受付の試料について試験した結果を下記のとおり報告します。

種別	浄水	受付区分	回収
採水場所	鬼北町 下大野		
採水者	鬼北町役場　毛利		
採水日時	令和7年7月29日　10時20分		
気温(℃)	30.5	水温(℃)	31.0

項目	結果	目標値	検査方法
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)	0.000001 未満	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	目標31 固相抽出-LC-MS/MS法
	以下余白		

担当者	水質検査部門管理者　服部　寛之 理化学的区分責任者　森山　雅弘
備考	上記の目標値は「厚生労働省健康局長通知」（平成15年10月10日付け健発第1010004号・最終改正令和7年3月）、検査方法は「厚生労働省健康局水道課長通知」（平成15年10月10日付け健水発第1010001号・最終改正令和7年3月）によります。

第　E070178　号
令和7年8月7日

水質管理目標設定項目検査結果書

鬼北町長　兵頭　誠亀　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関・登録番号第64号
公益財団法人
愛媛県総合保健協会
〒790-0814　松山市味酒町一丁目10-5
TEL 089-987-8206　FAX 089-987-8256

令和7年7月29日 受付の試料について試験した結果を下記のとおり報告します。

種別	浄水	受付区分	回収
採水場所	鬼北町 葛川		
採水者	鬼北町役場　毛利		
採水日時	令和7年7月29日　10時55分		
気温(℃)	30.5	水温(℃)	28.0

項目	結果	目標値	検査方法
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)	0.000001 未満	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	目標31 固相抽出-LC-MS/MS法
	以下余白		

担当者	水質検査部門管理者　服部　寛之　　理化学的区分責任者　森山　雅弘
備考	上記の目標値は「厚生労働省健康局長通知」（平成15年10月10日付け健発第1010004号・最終改正令和7年3月）、検査方法は「厚生労働省健康局水道課長通知」（平成15年10月10日付け健水発第1010001号・最終改正令和7年3月）によります。

第　E070179　号
令和7年8月7日

水質管理目標設定項目検査結果書

鬼北町長　兵頭　誠亀　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関・登録番号第64号
公益財団法人
愛媛県総合保健協会
〒790-0814　松山市味酒町一丁目10-5
TEL 089-987-8206　FAX 089-987-8256

令和7年7月29日 受付の試料について試験した結果を下記のとおり報告します。

種別	浄水	受付区分	回収
採水場所	鬼北町 面谷		
採水者	鬼北町役場　沖田		
採水日時	令和7年7月29日　9時20分		
気温(℃)	30.5	水温(℃)	24.0

項目	結果	目標値	検査方法
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)	0.000001 未満	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	目標31 固相抽出-LC-MS/MS法
	以下余白		

担当者	水質検査部門管理者　服部　寛之 理化学的区分責任者　森山　雅弘
備考	上記の目標値は「厚生労働省健康局長通知」（平成15年10月10日付け健発第1010004号・最終改正令和7年3月）、検査方法は「厚生労働省健康局水道課長通知」（平成15年10月10日付け健水発第1010001号・最終改正令和7年3月）によります。