

当所へ提出された試料について検査した結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地  
南予地方水道水質検査協議会長  
(公印省略)

|    |   |           |           |                     |         |         |         |         |
|----|---|-----------|-----------|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| 採  | 水 | 地         | 点         | 近永（近永）              | 近永（成川）  | 広見      | 奈良      | 愛治（大宿）  |
| 種  |   | 別         |           | 上水                  | 上水      | 上水      | 上水      | 上水      |
| 採  | 水 | 年         | 月日        | R7/9/17             | R7/9/17 | R7/9/17 | R7/9/17 | R7/9/17 |
| 採  | 水 | 者         |           | 松岡                  | 佐藤      | 松岡      | 松岡      | 佐藤      |
| 所  |   | 属         |           | 水道課                 | 水道課     | 水道課     | 水道課     | 水道課     |
| 天  |   | 候         |           | 曇り                  | 曇り      | 曇り      | 曇り      | 曇り      |
| 気  |   | 温         | (℃)       | 29.0                | 29.0    | 29.0    | 29.0    | 29.0    |
| 水  |   | 温         | (℃)       | 21.0                | 26.5    | 22.0    | 23.0    | 26.0    |
| 一  | 般 | 細         | 菌(1mL中)   | 0                   | 0       | 0       | 0       | 1       |
| 大  | 腸 | 菌         |           | 陰性                  | 陰性      | 陰性      | 陰性      | 陰性      |
| 塩  | 化 | 物         | イオン(mg/L) | 4.5                 | 5.5     | 4.6     | 7.0     | 4.3     |
| 有  | 機 | 物等(TOCの量) | (mg/L)    | 0.3未満               | 0.3未満   | 0.3未満   | 0.69    | 0.56    |
| pH |   | 値         |           | 6.86                | 6.93    | 6.86    | 7.57    | 7.47    |
| 臭  |   | 気         |           | 異常なし                | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    |
|    | 味 |           |           | 異常なし                | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    |
| 色  |   | 度         | (度)       | 0.5未満               | 0.5未満   | 0.5未満   | 0.5未満   | 0.8     |
| 濁  |   | 度         | (度)       | 0.2未満               | 0.2未満   | 0.2未満   | 0.2未満   | 0.2未満   |
|    |   |           |           |                     |         |         |         |         |
|    |   |           |           |                     |         |         |         |         |
|    |   |           |           |                     |         |         |         |         |
|    |   |           |           |                     |         |         |         |         |
|    |   |           |           |                     |         |         |         |         |
|    |   |           |           |                     |         |         |         |         |
|    |   |           |           |                     |         |         |         |         |
|    |   |           |           |                     |         |         |         |         |
|    |   |           |           |                     |         |         |         |         |
|    |   |           |           |                     |         |         |         |         |
|    |   |           |           |                     |         |         |         |         |
|    |   |           |           |                     |         |         |         |         |
|    |   |           |           |                     |         |         |         |         |
|    |   |           |           |                     |         |         |         |         |
|    |   |           |           |                     |         |         |         |         |
|    |   |           |           |                     |         |         |         |         |
|    |   |           |           |                     |         |         |         |         |
|    |   |           |           |                     |         |         |         |         |
| 判  |   | 定         |           | 適                   | 適       | 適       | 適       | 適       |
| 検  | 査 | 期         | 日         | 令和7年9月17日～令和7年9月22日 |         |         |         |         |
| 検  | 査 | 機         | 関         | 南予地方水道水質検査センター      |         |         |         |         |
| 検  | 査 | 責任者       |           | 藤田陽子                |         |         |         |         |

当所へ提出された試料について検査した結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地  
南予地方水道水質検査協議会長  
(公印省略)

|    |   |           |           |                     |         |         |         |         |
|----|---|-----------|-----------|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| 採  | 水 | 地         | 点         | 愛治（生田）              | 愛治（清水）  | 愛治（西野々） | 下大野     | 葛川      |
| 種  |   | 別         |           | 上水                  | 上水      | 上水      | 上水      | 上水      |
| 採  | 水 | 年         | 月         | R7/9/17             | R7/9/17 | R7/9/17 | R7/9/17 | R7/9/17 |
| 探  | 水 |           | 者         | 佐藤                  | 佐藤      | 佐藤      | 毛利      | 毛利      |
| 所  |   |           | 属         | 水道課                 | 水道課     | 水道課     | 水道課     | 水道課     |
| 天  |   |           | 候         | 曇り                  | 曇り      | 曇り      | 曇り      | 曇り      |
| 気  |   |           | 温（℃）      | 29.0                | 29.0    | 29.0    | 29.0    | 29.0    |
| 水  |   |           | 温（℃）      | 29.0                | 29.0    | 30.0    | 31.5    | 27.0    |
| 一  | 般 | 細         | 菌（1mL中）   | 0                   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 大  | 腸 |           | 菌         | 陰性                  | 陰性      | 陰性      | 陰性      | 陰性      |
| 塩  | 化 | 物         | イオン（mg/L） | 4.3                 | 4.1     | 5.1     | 4.3     | 8.9     |
| 有  | 機 | 物等（TOCの量） | （mg/L）    | 0.72                | 0.44    | 0.67    | 0.59    | 0.3 未満  |
| pH |   |           | 値         | 7.20                | 7.45    | 7.79    | 7.67    | 7.38    |
| 臭  |   |           | 気         | 異常なし                | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    |
|    | 味 |           |           | 異常なし                | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    |
| 色  |   |           | 度（度）      | 1.7                 | 0.5 未満  | 0.8     | 0.6     | 0.5 未満  |
| 濁  |   |           | 度（度）      | 0.2 未満              | 0.2 未満  | 0.2 未満  | 0.2 未満  | 0.2 未満  |
|    |   |           |           |                     |         |         |         |         |
|    |   |           |           |                     |         |         |         |         |
|    |   |           |           |                     |         |         |         |         |
|    |   |           |           |                     |         |         |         |         |
|    |   |           |           |                     |         |         |         |         |
|    |   |           |           |                     |         |         |         |         |
|    |   |           |           |                     |         |         |         |         |
|    |   |           |           |                     |         |         |         |         |
|    |   |           |           |                     |         |         |         |         |
|    |   |           |           |                     |         |         |         |         |
|    |   |           |           |                     |         |         |         |         |
|    |   |           |           |                     |         |         |         |         |
|    |   |           |           |                     |         |         |         |         |
|    |   |           |           |                     |         |         |         |         |
|    |   |           |           |                     |         |         |         |         |
|    |   |           |           |                     |         |         |         |         |
|    |   |           |           |                     |         |         |         |         |
|    |   |           |           |                     |         |         |         |         |
| 判  |   |           | 定         | 適                   | 適       | 適       | 適       | 適       |
| 検  | 査 |           | 期日        | 令和7年9月17日～令和7年9月22日 |         |         |         |         |
| 検  | 査 |           | 機関        | 南予地方水道水質検査センター      |         |         |         |         |
| 検  | 査 | 責         | 任者        | 藤田陽子                |         |         |         |         |

当所へ提出された試料について検査した結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地  
南予地方水道水質検査協議会長  
(公印省略)

[illegible]

当所へ提出された試料について検査した結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地  
南予地方水道水質検査協議会長  
(公印省略)

|    |   |           |        |                     |         |         |  |  |
|----|---|-----------|--------|---------------------|---------|---------|--|--|
| 採  | 水 | 地         | 点      | 黒川上                 | 藤川      | 長谷      |  |  |
| 種  |   | 別         |        | 共給                  | 共給      | 共給      |  |  |
| 採  | 水 | 年         | 月      | R7/9/17             | R7/9/17 | R7/9/17 |  |  |
| 探  | 水 | 者         |        | 沖田                  | 沖田      | 沖田      |  |  |
| 所  |   | 属         |        | 水道課                 | 水道課     | 水道課     |  |  |
| 天  |   | 候         |        | 曇り                  | 曇り      | 曇り      |  |  |
| 気  |   | 温(℃)      |        | 29.0                | 29.0    | 29.0    |  |  |
| 水  |   | 温(℃)      |        | 27.0                | 27.0    | 28.0    |  |  |
| 一  | 般 | 細菌        | (1mL中) | 0                   | 0       | 0       |  |  |
| 大  | 腸 | 菌         |        | 陰性                  | 陰性      | 陰性      |  |  |
| 塩  | 化 | 物イオン      | (mg/L) | 4.0                 | 4.2     | 4.1     |  |  |
| 有  | 機 | 物等(TOCの量) | (mg/L) | 0.62                | 0.40    | 0.61    |  |  |
| pH |   | 値         |        | 8.29                | 7.72    | 8.28    |  |  |
| 臭  |   | 気         |        | 異常なし                | 異常なし    | 異常なし    |  |  |
|    | 味 |           |        | 異常なし                | 異常なし    | 異常なし    |  |  |
| 色  |   | 度(度)      |        | 0.6                 | 0.5     | 0.5未満   |  |  |
| 濁  |   | 度(度)      |        | 0.2未満               | 0.2未満   | 0.2未満   |  |  |
|    |   |           |        |                     |         |         |  |  |
|    |   |           |        |                     |         |         |  |  |
|    |   |           |        |                     |         |         |  |  |
|    |   |           |        |                     |         |         |  |  |
|    |   |           |        |                     |         |         |  |  |
|    |   |           |        |                     |         |         |  |  |
|    |   |           |        |                     |         |         |  |  |
|    |   |           |        |                     |         |         |  |  |
|    |   |           |        |                     |         |         |  |  |
|    |   |           |        |                     |         |         |  |  |
|    |   |           |        |                     |         |         |  |  |
|    |   |           |        |                     |         |         |  |  |
|    |   |           |        |                     |         |         |  |  |
|    |   |           |        |                     |         |         |  |  |
|    |   |           |        |                     |         |         |  |  |
|    |   |           |        |                     |         |         |  |  |
|    |   |           |        |                     |         |         |  |  |
| 判  |   | 定         |        | 適                   | 適       | 適       |  |  |
| 検  | 査 | 期         | 日      | 令和7年9月17日～令和7年9月22日 |         |         |  |  |
| 検  | 査 | 機         | 関      | 南予地方水道水質検査センター      |         |         |  |  |
| 検  | 査 | 責         | 任      | 藤田陽子                |         |         |  |  |