

# 水道管の凍結にご注意ください。

## 鬼北町水道課からのお知らせ


平成30年2月、令和3年1月には強い寒波、令和7年2月には記録的大雪に見舞われるなど、水道管の凍結被害(水道管の破損・漏水事故)が多発しました。

### 凍結しやすい条件・箇所は


気温がマイナス4度以下になると、水道管が凍りやすく破裂することがあります。

屋外で次のような場所の水道管は凍りやすいので、早めに凍結防止の準備をお願いします。

- ・管が露出している水道管
- ・家の北側などで、日の当たらない場所の水道管
- ・風当たりの強い場所の水道管



### 水道管の凍結防止方法



露出している水道管や蛇口、給湯器の配管に、保温材、古い毛布や乾いた布などを巻き付けます。

その上から、ビニールテープなどを巻き、濡れないようにしっかりと保温します。

防寒保温チューブと外装テープはホームセンターなどで手に入れることもできます。

### 凍結して水が出なくなってしまったら



※熱湯をかけると、水道管が破裂する危険があるので、必ずぬるま湯で行ってください。

凍結で水が出ないときは、自然に溶けるまで待つか、凍った箇所にタオルなどを巻き付けて、ぬるま湯をゆっくりとかけてください。(余熱も利用できて効果的です。)

## 水道管が破損したときは

速やかにメーターボックス内の止水栓を閉めて、漏水を止めてください。次に下記の「鬼北町指定給水装置工事事業者」へ修理を依頼してください。

※水道メーター通過後の水道管破損による修繕費用は利用者の負担となります。



## 簡単! 漏水チェック

- 家庭のすべての蛇口を閉めます。
- 水道メーターを確認します。パイロットマークが回っていたら漏水しています。



パイロットマーク

## 空き家・空き部屋の所有者、長期間留守にする方へ

空き家や空き部屋を所有している方、旅行・出張等で長期間不在の場合は、凍結により破損・漏水が起きても長期間気付かずに対応が遅れてしまうことがあります。

- 事前にメーターボックス内の止水栓を閉め、凍結による漏水事故を予防しましょう。
- 凍結による破損・漏水は氷が解ける昼頃になって発生することが多いため、帰宅するまでの長時間気付かず、水道料金が高額になってしまいりますので注意してください。
- もし、漏水が発生し水道使用料金が高額になった場合は、町の規則に基づいて使用料金の軽減措置がありますが、全額返金にはなりません。

## 鬼北町指定給水装置工事事業者(町内業者のみ記載)

業者名	住 所	代表者氏名	電話番号
三和設備株式会社	鬼北町大字近永1005-1	代表取締役 越智眞司	0895-45-1330
有限会社広見プロパン商会	鬼北町大字近永1116	代表取締役 二宮 宏	0895-45-1215
広見機工	鬼北町大字出目48	代表者 岩本益太郎	0895-45-0559
二宮住宅設備	鬼北町大字近永580-1	代表者 二宮吉弘	0895-45-3000
株式会社きほく洗管	鬼北町大字岩谷149-1	代表取締役 山久保達生	0895-47-0355
兵頭電気株式会社	鬼北町大字小倉224	代表取締役 兵頭朗生	0895-47-0415 0895-45-1131
有限会社セイケ電設	鬼北町大字生田34	代表取締役 清家志郎	0895-46-0006
有限会社森岡デンキ	鬼北町大字近永313-1	代表取締役 森岡千恵	0895-45-0370
芝設備	鬼北町大字永野市465	代表者 芝 祥広	0895-45-2347
合名会社松浦土建	鬼北町大字大宿1698	代表社員 松浦佐絵	0895-46-0401
日吉綜合建設株式会社	鬼北町大字下鍵山509	代表取締役 岩本 渉	0895-44-2122
株式会社南予建設	鬼北町大字小倉1307-1	代表取締役 芝 泰弘	0895-47-0122
宮本商会	鬼北町大字出目2130	代表者 宮本泰伸	090-8286-0496
有限会社二宮石油店	鬼北町大字近永1198	代表取締役 二宮 崇	0895-45-1123

※町外事業者については、鬼北町のホームページに掲載していますのでそちらで確認ください。