A 1 1 5 4 4 9 0 6 8 9

南検協第　　215号
令和8年3月13日

鬼　　北　　町　　長様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
（公印省略）

水質検査結果書（鬼北町）

採水地点	近永（近永）	近永（成川）	広見	奈良	愛治（大宿）
種別	上水	上水	上水	上水	上水
採水年月日	R8/2/25	R8/2/25	R8/2/25	R8/2/25	R8/2/25
採水者	松岡	佐藤	松岡	松岡	佐藤
所属	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課
天候	雨	雨	雨	雨	雨
気温 (℃)	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
水温 (℃)	14.0	11.0	14.0	14.0	12.0
一般細菌 (1mL 中)	0	0	0	0	0
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (mg/L)	6.7	5.2	6.7	8.1	4.8
有機物等（TOCの量） (mg/L)	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.58	0.35
pH値	6.74	6.76	6.91	7.45	7.38
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度 (度)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
判定	適	適	適	適	適
検査期日	令和8年2月25日　～　令和8年3月13日				
検査機関	南予地方水道水質検査センター				
検査責任者	竹村　公宏				

A 1 1 3 8 8 4 0 3 1 3

南検協第　　215号
令和8年3月13日

鬼　　北　　町　　長様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
（公印省略）

水質検査結果書（鬼北町）

採水地点	愛治（生田）	愛治（清水）	愛治（西野々）	下大野	葛川
種別	上水	上水	上水	上水	上水
採水年月日	R8/2/25	R8/2/25	R8/2/25	R8/2/25	R8/2/25
採水者	佐藤	佐藤	佐藤	毛利	毛利
所属	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課
天候	雨	雨	雨	雨	雨
気温 (℃)	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
水温 (℃)	13.0	13.0	13.0	14.0	11.5
一般細菌 (1mL 中)	2	0	0	0	0
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (mg/L)	4.3	5.5	4.7	8.6	4.4
有機物等（TOCの量） (mg/L)	0.46	0.3 未満	0.53	0.33	0.3 未満
pH値	7.22	7.48	7.68	7.77	7.49
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度 (度)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
判定	適	適	適	適	適
検査期日	令和8年2月25日　～　令和8年3月13日				
検査機関	南予地方水道水質検査センター				
検査責任者	竹村　公宏				

A 1 7 8 0 6 2 3 5 0 0

南 検 協 第　　215 号
令 和 8 年 3 月 1 3 日

鬼　　北　　町　　長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
（ 公 印 省 略 ）

水 質 検 査 結 果 書（ 鬼　北　町 ）

採水地点	面谷	大村	下中合	宮成	犬飼
種別	上水	共給	共給	共給	共給
採水年月日	R8/2/25	R8/2/25	R8/2/25	R8/2/25	R8/2/25
採水者	沖田	沖田	沖田	沖田	沖田
所属	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課
天候	雨	雨	雨	雨	雨
気温 (℃)	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
水温 (℃)	10.5	11.5	11.5	12.0	8.5
一般細菌 (1mL 中)	8	0	0	1	0
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (mg/L)	5.1	5.5	4.6	3.6	3.7
有機物等（TOCの量） (mg/L)	0.3 未満	0.44	0.52	0.33	0.3 未満
pH 値	7.96	7.82	7.70	7.69	7.61
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度 (度)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
判定	適	適	適	適	適
検査期日	令和8年2月25日 ～ 令和8年3月13日				
検査機関	南予地方水道水質検査センター				
検査責任者	竹村 公宏				

A 6 0 1 8 0 1 3 3 6

南検協第　　215号
令和8年3月13日

鬼　　北　　町　　長様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
（公印省略）

水質検査結果書（鬼北町）

採水地点	上本村	上中合	中屋敷		
種別	共給	共給	共給		
採水年月日	R8/2/25	R8/2/25	R8/2/25		
採水者	沖田	沖田	沖田		
所属	水道課	水道課	水道課		
天候	雨	雨	雨		
気温 (℃)	14.5	14.5	14.5		
水温 (℃)	10.0	9.5	10.0		
一般細菌 (1mL 中)	0	2	2		
大腸菌	陰性	陰性	陰性		
塩化物イオン (mg/L)	4.2	4.2	4.6		
有機物等（TOCの量） (mg/L)	0.3 未満	0.71	0.71		
pH値	7.64	7.94	7.87		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし		
味	異常なし	異常なし	異常なし		
色度 (度)	0.5 未満	0.9	1.0		
濁度 (度)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満		
判定	適	適	適		
検査期日	令和8年2月25日　～　令和8年3月13日				
検査機関	南予地方水道水質検査センター				
検査責任者	竹村公宏				