A 1 1 3 4 1 4 3 4 5 9

南 検 協 第　　226 号
令 和 8 年 3 月 1 9 日

鬼　　北　　町　　長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
（ 公 印 省 略 ）

水 質 検 査 結 果 書（ 鬼　北　町 ）

採水地点	近永（近永）	近永（成川）	広見	奈良	愛治（大宿）
種別	上水	上水	上水	上水	上水
採水年月日	R8/3/17	R8/3/17	R8/3/17	R8/3/17	R8/3/17
採水者	松岡	佐藤	松岡	松岡	佐藤
所属	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温 (℃)	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
水温 (℃)	13.0	11.0	14.0	16.0	12.0
一般細菌 (1mL 中)	0	0	0	0	0
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (mg/L)	5.4	5.1	5.4	7.9	4.4
有機物等（TOCの量） (mg/L)	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.54	0.37
pH 値	6.71	6.72	6.85	7.38	7.39
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5
濁度 (度)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
判定	適	適	適	適	適
検査期日	令和8年3月17日 ～ 令和8年3月19日				
検査機関	南予地方水道水質検査センター				
検査責任者	竹村 公宏				

A 1 6 7 6 8 3 4 5 3 7

南 検 協 第　　226 号
令 和 8 年 3 月 1 9 日

鬼　　北　　町　　長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
（ 公 印 省 略 ）

水 質 検 査 結 果 書（ 鬼　北　町 ）

採水地点	愛治（生田）	愛治（清水）	愛治（西野々）	下大野	葛川
種別	上水	上水	上水	上水	上水
採水年月日	R8/3/17	R8/3/17	R8/3/17	R8/3/17	R8/3/17
採水者	佐藤	佐藤	佐藤	毛利	毛利
所属	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温 (℃)	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
水温 (℃)	14.0	12.0	14.0	14.0	11.5
一般細菌 (1mL 中)	0	0	0	0	0
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (mg/L)	4.2	3.9	5.3	4.5	8.1
有機物等（TOCの量） (mg/L)	0.48	0.3 未満	0.60	0.38	0.3 未満
pH値	7.17	7.34	7.58	7.64	7.34
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度 (度)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
判定	適	適	適	適	適
検査期日	令和8年3月17日 ～ 令和8年3月19日				
検査機関	南予地方水道水質検査センター				
検査責任者	竹村 公宏				

A１００３８１２３４１

南検協第　　226号
令和８年３月１９日

鬼　　北　　町　　長　様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
（　公　印　省　略　）

水　質　検　査　結　果　書（　鬼　北　町　）

採水地点	面谷	上巻	黒川	屋敷	野々谷
種別	上水	共給	共給	共給	共給
採水年月日	R8/3/17	R8/3/17	R8/3/17	R8/3/17	R8/3/17
採水者	沖田	沖田	沖田	沖田	沖田
所属	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温 (℃)	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
水温 (℃)	10.0	10.5	12.0	13.0	12.0
一般細菌 (1mL 中)	1	4	0	0	0
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (mg/L)	4.2	3.6	4.9	3.8	4.5
有機物等（TOCの量） (mg/L)	0.31	0.32	0.32	0.32	0.3 未満
pH値	7.72	7.56	7.51	7.43	7.46
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度 (度)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
判定	適	適	適	適	適
検査期日	令和8年3月17日　～　令和8年3月19日				
検査機関	南予地方水道水質検査センター				
検査責任者	竹村　公宏				

A 7 2 1 1 1 7 9 0 2

南検協第　　226号
令和8年3月19日

鬼　　北　　町　　長　様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
（公印省略）

水質検査結果書（鬼北町）

採水地点	黒川上	藤川	長谷		
種別	共給	共給	共給		
採水年月日	R8/3/17	R8/3/17	R8/3/17		
採水者	沖田	沖田	沖田		
所属	水道課	水道課	水道課		
天候	晴れ	晴れ	晴れ		
気温 (℃)	12.0	12.0	12.0		
水温 (℃)	9.0	10.0	13.5		
一般細菌 (1mL 中)	1	0	0		
大腸菌	陰性	陰性	陰性		
塩化物イオン (mg/L)	4.4	4.4	4.5		
有機物等（TOCの量） (mg/L)	0.38	0.30	0.39		
pH値	8.18	7.76	8.21		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし		
味	異常なし	異常なし	異常なし		
色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満		
濁度 (度)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満		
判定	適	適	適		
検査期日	令和8年3月17日 ～ 令和8年3月19日				
検査機関	南予地方水道水質検査センター				
検査責任者	竹村 公宏				