



鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年7月22日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 近永 (上水道)		
採 水 者	水道課 松岡 泰史		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フェノール類 (mg/L)	—
水銀及びその化合物 (mg/L)	—	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.9
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	塩化物イオン (mg/L)	4.5
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	有機物等 (TOC の量) (mg/L)	0.35
六価クロム化合物 (mg/L)	—	pH 値	6.78
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05 未満	味	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.5 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	0.20
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.005 未満
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	クロロホルム (mg/L)	0.003
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.001 未満
ジクロロメタン (mg/L)	—	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.003
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモホルム (mg/L)	0.002
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総トリハロメタン (mg/L)	0.008
ベンゼン (mg/L)	—	天 候	晴れ
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	30.5
ジェオスミン (ng/L)	—	水 温 (℃)	27.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年7月22日 ~ 令和8年7月29日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



南 検 協 第 74 号
令 和 8 年 7 月 2 9 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年7月22日		
採 水 地 点（種別）	鬼北町 成川（上水道）		
採 水 者	水道課 佐藤 望		
一 般 細 菌（1mL 中）	0	2-メチルイソボルネオール（ng/L）	—
大 腸 菌	陰性	非イオン界面活性剤（mg/L）	—
カドミウム及びその化合物（mg/L）	—	フェノール類（mg/L）	—
水銀及びその化合物（mg/L）	—	亜硝酸態窒素（mg/L）	0.004 未満
セレン及びその化合物（mg/L）	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	0.6
鉛及びその化合物（mg/L）	0.001 未満	塩化物イオン（mg/L）	5.4
ヒ素及びその化合物（mg/L）	—	有機物等（TOC の量）（mg/L）	0.3 未満
六価クロム化合物（mg/L）	—	pH 値	6.89
フッ素及びその化合物（mg/L）	0.05 未満	味	異常なし
ホウ素及びその化合物（mg/L）	—	臭 気	異常なし
亜鉛及びその化合物（mg/L）	—	色 度（度）	0.5 未満
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	0.02	濁 度（度）	0.2 未満
鉄及びその化合物（mg/L）	0.01 未満	シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）	0.001 未満
銅及びその化合物（mg/L）	—	塩 素 酸（mg/L）	0.22
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	—	臭 素 酸（mg/L）	0.001 未満
マンガン及びその化合物（mg/L）	—	ホルムアルデヒド（mg/L）	0.005 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）	—	クロロ酢酸（mg/L）	0.002 未満
蒸発残留物（mg/L）	—	ジクロロ酢酸（mg/L）	0.009
四塩化炭素（mg/L）	—	トリクロロ酢酸（mg/L）	0.006
1，4-ジオキサン（mg/L）	—	クロロホルム（mg/L）	0.012
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	—	ブロモジクロロメタン（mg/L）	0.001 未満
ジクロロメタン（mg/L）	—	ジブロモクロロメタン（mg/L）	0.005
テトラクロロエチレン（mg/L）	—	ブロモホルム（mg/L）	0.002
トリクロロエチレン（mg/L）	—	総トリハロメタン（mg/L）	0.019
ベンゼン（mg/L）	—	天 候	晴れ
陰イオン界面活性剤（mg/L）	—	気 温（℃）	30.5
ジェオスミン（ng/L）	—	水 温（℃）	26.5
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年7月22日 ～ 令和8年7月29日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年7月22日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 広見 (上水道)		
採 水 者	水道課 松岡 泰史		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フェノール類 (mg/L)	—
水銀及びその化合物 (mg/L)	—	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.8
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	塩化物イオン (mg/L)	4.6
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	有機物等 (TOC の量) (mg/L)	0.3 未満
六価クロム化合物 (mg/L)	—	pH 値	6.87
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05	味	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.5 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	0.24
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.005 未満
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	クロロホルム (mg/L)	0.001
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.001 未満
ジクロロメタン (mg/L)	—	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.002
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモホルム (mg/L)	0.002
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総トリハロメタン (mg/L)	0.005
ベンゼン (mg/L)	—	天 候	晴れ
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	30.5
ジェオスミン (ng/L)	—	水 温 (℃)	27.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年7月22日 ~ 令和8年7月29日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



南 検 協 第 74 号
令 和 8 年 7 月 2 9 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年7月22日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 奈良（上水道）		
採 水 者	水道課 松岡 泰史		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フェノール類 (mg/L)	—
水銀及びその化合物 (mg/L)	—	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.2
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	塩化物イオン (mg/L)	8.0
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	有機物等（TOC の量） (mg/L)	0.61
六価クロム化合物 (mg/L)	—	pH 値	7.50
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	味	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.5 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.13	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満
銅 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	0.32
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.005 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	—	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.004
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.014
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	クロロホルム (mg/L)	0.024
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.001 未満
ジクロロメタン (mg/L)	—	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.007
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモホルム (mg/L)	0.002
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総トリハロメタン (mg/L)	0.033
ベンゼン (mg/L)	—	天 候	晴れ
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	30.5
ジェオスミン (ng/L)	—	水 温 (℃)	30.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年7月22日 ～ 令和8年7月29日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



南 検 協 第 74 号
令 和 8 年 7 月 2 9 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年7月22日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 大宿 (上水道)		
採 水 者	水道課 佐藤 望		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フェノール類 (mg/L)	—
水銀及びその化合物 (mg/L)	—	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.2
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	塩化物イオン (mg/L)	4.4
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	有機物等 (TOC の量) (mg/L)	0.53
六価クロム化合物 (mg/L)	—	pH 値	7.40
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05	味	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.5 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	0.28
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.005 未満
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.008
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.012
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	クロロホルム (mg/L)	0.021
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.001 未満
ジクロロメタン (mg/L)	—	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.006
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモホルム (mg/L)	0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総トリハロメタン (mg/L)	0.028
ベンゼン (mg/L)	—	天 候	晴れ
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	30.5
ジェオスミン (ng/L)	—	水 温 (℃)	25.5
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年7月22日 ~ 令和8年7月29日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



南 検 協 第 74 号
令 和 8 年 7 月 2 9 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年7月22日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 生田 (上水道)		
採 水 者	水道課 佐藤 望		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フェノール類 (mg/L)	—
水銀及びその化合物 (mg/L)	—	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.1 未満
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	塩化物イオン (mg/L)	3.9
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	有機物等 (TOC の量) (mg/L)	0.53
六価クロム化合物 (mg/L)	—	pH 値	6.97
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05 未満	味	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.8
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	0.02	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満
銅 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	0.11
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.005 未満
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.005
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.020
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	クロロホルム (mg/L)	0.032
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.001 未満
ジクロロメタン (mg/L)	—	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.008
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモホルム (mg/L)	0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総トリハロメタン (mg/L)	0.041
ベンゼン (mg/L)	—	天 候	晴れ
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	30.5
ジェオスミン (ng/L)	—	水 温 (℃)	30.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年7月22日 ~ 令和8年7月29日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



南 検 協 第 74 号
令 和 8 年 7 月 2 9 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年7月22日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 清水（上水道）		
採 水 者	水道課 佐藤 望		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フェノール類 (mg/L)	—
水銀及びその化合物 (mg/L)	—	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.1
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	塩化物イオン (mg/L)	4.0
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	有機物等（TOC の量） (mg/L)	0.35
六価クロム化合物 (mg/L)	—	pH 値	7.45
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05 未満	味	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.5 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満
銅 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	0.21
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.005 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	—	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.005
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.005
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	クロロホルム (mg/L)	0.012
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.001 未満
ジクロロメタン (mg/L)	—	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.006
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモホルム (mg/L)	0.002
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総トリハロメタン (mg/L)	0.020
ベンゼン (mg/L)	—	天 候	晴れ
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	30.5
ジェオスミン (ng/L)	—	水 温 (℃)	31.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年7月22日 ～ 令和8年7月29日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



南 検 協 第 74 号
令 和 8 年 7 月 2 9 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年7月22日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 西野々 (上水道)		
採 水 者	水道課 佐藤 望		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.3
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	5.0
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	有 機 物 等 (T O C の 量) (mg/L)	0.80
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	pH 値	7.64
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.05	味	異常なし
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.6
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	0.17
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	0.005 未満
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002 未満
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.017
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.015
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.040
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001 未満
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.005
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.001 未満
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.045
ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	天 候	晴れ
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	30.5
ジ ェ オ ス ミ ン (ng/L)	—	水 温 (℃)	29.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年7月22日 ~ 令和8年7月29日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



南 検 協 第 74 号
令 和 8 年 7 月 2 9 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年7月22日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 下大野（上水道）		
採 水 者	水道課 毛利 巧		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フェノール類 (mg/L)	—
水銀及びその化合物 (mg/L)	—	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.3
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	塩化物イオン (mg/L)	4.4
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	有機物等（TOC の量） (mg/L)	0.60
六価クロム化合物 (mg/L)	—	pH 値	7.66
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05	味	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.6
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満
銅 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	0.07
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.005 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	—	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.007
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.007
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	クロロホルム (mg/L)	0.022
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.001 未満
ジクロロメタン (mg/L)	—	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.008
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモホルム (mg/L)	0.002
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総トリハロメタン (mg/L)	0.032
ベンゼン (mg/L)	—	天 候	晴れ
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	30.5
ジェオスミン (ng/L)	—	水 温 (℃)	32.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年7月22日 ～ 令和8年7月29日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



南 検 協 第 74 号
令 和 8 年 7 月 2 9 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年7月22日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 葛川（上水道）		
採 水 者	水道課 毛利 巧		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.4
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	9.0
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	有 機 物 等 (T O C の 量) (mg/L)	0.33
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	pH 値	7.39
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.06	味	異常なし
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.5 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	0.15
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	0.005 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	—	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002 未満
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.007
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.006
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.011
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001 未満
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.004
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.016
ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	天 候	晴れ
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	30.5
ジ ェ オ ス ミ ン (ng/L)	—	水 温 (℃)	28.5
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年7月22日 ～ 令和8年7月29日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



南 検 協 第 74 号
令 和 8 年 7 月 2 9 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年7月22日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 面谷 (上水道)		
採 水 者	水道課 沖田 健治		
一 般 細 菌 (1mL 中)	2	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フェノール類 (mg/L)	—
水銀及びその化合物 (mg/L)	—	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.4
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	塩化物イオン (mg/L)	4.1
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	有機物等 (TOC の量) (mg/L)	0.58
六価クロム化合物 (mg/L)	—	pH 値	7.83
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	味	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.5 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	0.11
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.005 未満
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.006
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.003
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	クロロホルム (mg/L)	0.044
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.001 未満
ジクロロメタン (mg/L)	—	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.004
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモホルム (mg/L)	0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総トリハロメタン (mg/L)	0.049
ベンゼン (mg/L)	—	天 候	晴れ
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	30.5
ジェオスミン (ng/L)	—	水 温 (℃)	26.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年7月22日 ~ 令和8年7月29日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



南 検 協 第 74 号
令 和 8 年 7 月 2 9 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年7月22日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 上巻 (小規模水道)		
採 水 者	水道課 沖田 健治		
一 般 細 菌 (1mL 中)	4	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フェノール類 (mg/L)	—
水銀及びその化合物 (mg/L)	—	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.2
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	塩化物イオン (mg/L)	3.9
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	有機物等 (TOC の量) (mg/L)	0.41
六価クロム化合物 (mg/L)	—	pH 値	7.35
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	味	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.7
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	0.18
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.005 未満
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	クロロホルム (mg/L)	0.039
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.001 未満
ジクロロメタン (mg/L)	—	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.003
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモホルム (mg/L)	0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総トリハロメタン (mg/L)	0.043
ベンゼン (mg/L)	—	天 候	晴れ
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	30.5
ジェオスミン (ng/L)	—	水 温 (℃)	30.5
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年7月22日 ~ 令和8年7月29日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



南 検 協 第 74 号
令 和 8 年 7 月 2 9 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年7月22日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 黒川 (小規模水道)		
採 水 者	水道課 沖田 健治		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フェノール類 (mg/L)	—
水銀及びその化合物 (mg/L)	—	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.4
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	塩化物イオン (mg/L)	5.1
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	有機物等 (TOC の量) (mg/L)	0.52
六価クロム化合物 (mg/L)	—	pH 値	7.48
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05	味	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.5 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	0.06 未満
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.005 未満
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.004
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.008
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	クロロホルム (mg/L)	0.017
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.001 未満
ジクロロメタン (mg/L)	—	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.007
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモホルム (mg/L)	0.002
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総トリハロメタン (mg/L)	0.026
ベンゼン (mg/L)	—	天 候	晴れ
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	30.5
ジェオスミン (ng/L)	—	水 温 (℃)	31.5
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年7月22日 ~ 令和8年7月29日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年7月22日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 屋敷 (小規模水道)		
採 水 者	水道課 沖田 健治		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フェノール類 (mg/L)	—
水銀及びその化合物 (mg/L)	—	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.3
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	塩化物イオン (mg/L)	3.8
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	有機物等 (TOC の量) (mg/L)	0.54
六価クロム化合物 (mg/L)	—	pH 値	7.75
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	味	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.5 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満
銅 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	0.07
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.005 未満
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.004
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	クロロホルム (mg/L)	0.025
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.001 未満
ジクロロメタン (mg/L)	—	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.006
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモホルム (mg/L)	0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総トリハロメタン (mg/L)	0.032
ベンゼン (mg/L)	—	天 候	晴れ
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	30.5
ジェオスミン (ng/L)	—	水 温 (℃)	31.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年7月22日 ~ 令和8年7月29日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年7月22日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 野々谷 (小規模水道)		
採 水 者	水道課 沖田 健治		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フェノール類 (mg/L)	—
水銀及びその化合物 (mg/L)	—	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.4
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	塩化物イオン (mg/L)	4.0
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	有機物等 (TOC の量) (mg/L)	0.46
六価クロム化合物 (mg/L)	—	pH 値	7.61
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	味	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.5 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満
銅 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	0.06 未満
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.005 未満
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.005
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.004
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	クロロホルム (mg/L)	0.012
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.001 未満
ジクロロメタン (mg/L)	—	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.005
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモホルム (mg/L)	0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総トリハロメタン (mg/L)	0.018
ベンゼン (mg/L)	—	天 候	晴れ
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	30.5
ジェオスミン (ng/L)	—	水 温 (℃)	28.5
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年7月22日 ~ 令和8年7月29日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



南 検 協 第 74 号
令 和 8 年 7 月 2 9 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年7月22日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 黒川上 (小規模水道)		
採 水 者	水道課 沖田 健治		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フェノール類 (mg/L)	—
水銀及びその化合物 (mg/L)	—	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.5
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	塩化物イオン (mg/L)	4.6
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	有機物等 (TOC の量) (mg/L)	0.55
六価クロム化合物 (mg/L)	—	pH 値	8.26
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05	味	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.5 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	0.06 未満
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.005 未満
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.007
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.004
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	クロロホルム (mg/L)	0.024
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.001 未満
ジクロロメタン (mg/L)	—	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.003
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモホルム (mg/L)	0.001 未満
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総トリハロメタン (mg/L)	0.027
ベンゼン (mg/L)	—	天 候	晴れ
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	30.5
ジェオスミン (ng/L)	—	水 温 (℃)	32.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年7月22日 ~ 令和8年7月29日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



南 検 協 第 74 号
令 和 8 年 7 月 2 9 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年7月22日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 藤川 (小規模水道)		
採 水 者	水道課 沖田 健治		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フェノール類 (mg/L)	—
水銀及びその化合物 (mg/L)	—	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.4
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	塩化物イオン (mg/L)	4.5
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	有機物等 (TOC の量) (mg/L)	0.44
六価クロム化合物 (mg/L)	—	pH 値	7.69
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	味	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.5 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	0.06 未満
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.005 未満
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.008
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.009
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	クロロホルム (mg/L)	0.019
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.001 未満
ジクロロメタン (mg/L)	—	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.005
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモホルム (mg/L)	0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総トリハロメタン (mg/L)	0.025
ベンゼン (mg/L)	—	天 候	晴れ
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	30.5
ジェオスミン (ng/L)	—	水 温 (℃)	30.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年7月22日 ~ 令和8年7月29日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年7月22日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 長谷 (小規模水道)		
採 水 者	水道課 沖田 健治		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フェノール類 (mg/L)	—
水銀及びその化合物 (mg/L)	—	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.4
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	塩化物イオン (mg/L)	4.6
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	有機物等 (TOC の量) (mg/L)	0.53
六価クロム化合物 (mg/L)	—	pH 値	8.22
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	味	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.5 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	0.33
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.005 未満
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.009
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.006
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	クロロホルム (mg/L)	0.021
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.001 未満
ジクロロメタン (mg/L)	—	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.004
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモホルム (mg/L)	0.001 未満
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総トリハロメタン (mg/L)	0.025
ベンゼン (mg/L)	—	天 候	晴れ
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	30.5
ジェオスミン (ng/L)	—	水 温 (℃)	28.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年7月22日 ~ 令和8年7月29日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治