{882618A2-729F-439A-9A66-3

南検協第 149号
令和8年11月5日

鬼北町 長様

当所へ提出された試料について検査した結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
（公印省略）

浄水水質試験（検査）結果書

採水年月日		令和8年10月28日			
採水地点（種別）		鬼北町 近永（上水道）			
採水者		水道課 松岡 泰史			
一般細菌	(1mL 中)	1	2-メチルイソボルネオール	(ng/L)	—
大腸菌		陰性	非イオン界面活性剤	(mg/L)	—
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	—	フェノール類	(mg/L)	—
水銀及びその化合物	(mg/L)	—	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004 未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.9
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	塩化物イオン	(mg/L)	4.8
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	—	有機物等（TOC の量）	(mg/L)	0.3 未満
六価クロム化合物	(mg/L)	—	pH 値		7.07
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.05 未満	味		異常なし
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	—	臭気		異常なし
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	—	色度	(度)	0.5 未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	濁度	(度)	0.2 未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001 未満
銅及びその化合物	(mg/L)	—	塩素酸	(mg/L)	0.14
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	—	臭素酸	(mg/L)	0.001 未満
マンガン及びその化合物	(mg/L)	—	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.005 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	—	クロロ酢酸	(mg/L)	0.002 未満
蒸発残留物	(mg/L)	—	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.002 未満
四塩化炭素	(mg/L)	—	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.002 未満
1，4－ジオキサン	(mg/L)	—	クロロホルム	(mg/L)	0.002
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	—	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.001 未満
ジクロロメタン	(mg/L)	—	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.003
テトラクロロエチレン	(mg/L)	—	ブロモホルム	(mg/L)	0.003
トリクロロエチレン	(mg/L)	—	総トリハロメタン	(mg/L)	0.008
ベンゼン	(mg/L)	—	天候		晴れ
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	—	気温	(℃)	18.5
ジェオスミン	(ng/L)	—	水温	(℃)	22.0

判定	上記検査項目は水質基準に適する		
検査期日	令和8年10月28日 ～ 令和8年11月5日		
検査機関	南予地方水道水質検査センター	検査責任者	酒井 宏治

{80A4440C-C33E-4D06-B4A2-E

南検協第 149号
令和8年11月5日

鬼北町 長様

当所へ提出された試料について検査した結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
（公印省略）

浄水水質試験（検査）結果書

採水年月日		令和8年10月28日			
採水地点（種別）		鬼北町 成川（上水道）			
採水者		水道課 佐藤 望			
一般細菌	(1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール	(ng/L)	—
大腸菌		陰性	非イオン界面活性剤	(mg/L)	—
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	—	フェノール類	(mg/L)	—
水銀及びその化合物	(mg/L)	—	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004 未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.6
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	塩化物イオン	(mg/L)	5.7
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	—	有機物等（TOCの量）	(mg/L)	0.40
六価クロム化合物	(mg/L)	—	pH値		7.11
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.05 未満	味		異常なし
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	—	臭気		異常なし
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	—	色度	(度)	0.6
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.12	濁度	(度)	0.2 未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001 未満
銅及びその化合物	(mg/L)	—	塩素酸	(mg/L)	0.18
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	—	臭素酸	(mg/L)	0.001 未満
マンガン及びその化合物	(mg/L)	—	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.005 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	—	クロロ酢酸	(mg/L)	0.002 未満
蒸発残留物	(mg/L)	—	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.012
四塩化炭素	(mg/L)	—	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.010
1，4－ジオキサン	(mg/L)	—	クロロホルム	(mg/L)	0.021
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	—	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.001 未満
ジクロロメタン	(mg/L)	—	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.006
テトラクロロエチレン	(mg/L)	—	ブロモホルム	(mg/L)	0.001
トリクロロエチレン	(mg/L)	—	総トリハロメタン	(mg/L)	0.028
ベンゼン	(mg/L)	—	天候		晴れ
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	—	気温	(℃)	18.5
ジェオスミン	(ng/L)	—	水温	(℃)	20.0

判定	上記検査項目は水質基準に適する		
検査期日	令和8年10月28日 ～ 令和8年11月5日		
検査機関	南予地方水道水質検査センター	検査責任者	酒井 宏治

{0227810A-1A43-4878-BD6D-4

南検協第 149号
令和8年11月5日

鬼北町 長様

当所へ提出された試料について検査した結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
（公印省略）

浄水水質試験（検査）結果書

採水年月日		令和8年10月28日			
採水地点（種別）		鬼北町 広見（上水道）			
採水者		水道課 松岡 泰史			
一般細菌	(1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール	(ng/L)	—
大腸菌		陰性	非イオン界面活性剤	(mg/L)	—
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	—	フェノール類	(mg/L)	—
水銀及びその化合物	(mg/L)	—	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004 未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	1.0
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	塩化物イオン	(mg/L)	4.8
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	—	有機物等（TOCの量）	(mg/L)	0.3 未満
六価クロム化合物	(mg/L)	—	pH値		6.91
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.05 未満	味		異常なし
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	—	臭気		異常なし
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	—	色度	(度)	0.6
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	濁度	(度)	0.2 未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001 未満
銅及びその化合物	(mg/L)	—	塩素酸	(mg/L)	0.13
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	—	臭素酸	(mg/L)	0.001 未満
マンガン及びその化合物	(mg/L)	—	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.005 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	—	クロロ酢酸	(mg/L)	0.002 未満
蒸発残留物	(mg/L)	—	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.002 未満
四塩化炭素	(mg/L)	—	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.002 未満
1，4－ジオキサン	(mg/L)	—	クロロホルム	(mg/L)	0.001
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	—	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.001 未満
ジクロロメタン	(mg/L)	—	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.002
テトラクロロエチレン	(mg/L)	—	ブロモホルム	(mg/L)	0.002
トリクロロエチレン	(mg/L)	—	総トリハロメタン	(mg/L)	0.005
ベンゼン	(mg/L)	—	天候		晴れ
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	—	気温	(℃)	18.5
ジェオスミン	(ng/L)	—	水温	(℃)	22.5

判定	上記検査項目は水質基準に適する		
検査期日	令和8年10月28日 ～ 令和8年11月5日		
検査機関	南予地方水道水質検査センター	検査責任者	酒井 宏治

{61679168-3DAA-4B0F-B900-E

南検協第 149号
令和8年11月5日

鬼北町 長様

当所へ提出された試料について検査した結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
（公印省略）

浄水水質試験（検査）結果書

採水年月日		令和8年10月28日			
採水地点（種別）		鬼北町 奈良（上水道）			
採水者		水道課 松岡 泰史			
一般細菌	(1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール	(ng/L)	—
大腸菌		陰性	非イオン界面活性剤	(mg/L)	—
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	—	フェノール類	(mg/L)	—
水銀及びその化合物	(mg/L)	—	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004 未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.3
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	塩化物イオン	(mg/L)	7.3
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	—	有機物等（TOC の量）	(mg/L)	0.55
六価クロム化合物	(mg/L)	—	pH 値		7.48
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.07	味		異常なし
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	—	臭気		異常なし
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	—	色度	(度)	0.5 未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.09	濁度	(度)	0.2 未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001 未満
銅及びその化合物	(mg/L)	—	塩素酸	(mg/L)	0.17
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	—	臭素酸	(mg/L)	0.001 未満
マンガン及びその化合物	(mg/L)	—	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.005 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	—	クロロ酢酸	(mg/L)	0.002 未満
蒸発残留物	(mg/L)	—	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.006
四塩化炭素	(mg/L)	—	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.009
1，4－ジオキサン	(mg/L)	—	クロロホルム	(mg/L)	0.023
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	—	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.001 未満
ジクロロメタン	(mg/L)	—	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.006
テトラクロロエチレン	(mg/L)	—	ブロモホルム	(mg/L)	0.001
トリクロロエチレン	(mg/L)	—	総トリハロメタン	(mg/L)	0.030
ベンゼン	(mg/L)	—	天候		晴れ
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	—	気温	(℃)	18.5
ジェオスミン	(ng/L)	—	水温	(℃)	23.0

判定	上記検査項目は水質基準に適する		
検査期日	令和8年10月28日 ～ 令和8年11月5日		
検査機関	南予地方水道水質検査センター	検査責任者	酒井 宏治

{6A6700A6-072F-4C77-97E5-8

南検協第 149号
令和8年11月5日

鬼北町 長様

当所へ提出された試料について検査した結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
（公印省略）

浄水水質試験（検査）結果書

採水年月日		令和8年10月28日			
採水地点（種別）		鬼北町 大宿（上水道）			
採水者		水道課 佐藤 望			
一般細菌	(1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール	(ng/L)	—
大腸菌		陰性	非イオン界面活性剤	(mg/L)	—
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	—	フェノール類	(mg/L)	—
水銀及びその化合物	(mg/L)	—	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004 未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.3
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	塩化物イオン	(mg/L)	4.5
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	—	有機物等（TOC の量）	(mg/L)	0.56
六価クロム化合物	(mg/L)	—	pH 値		7.49
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.05	味		異常なし
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	—	臭気		異常なし
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	—	色度	(度)	0.8
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	濁度	(度)	0.2 未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001 未満
銅及びその化合物	(mg/L)	—	塩素酸	(mg/L)	0.32
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	—	臭素酸	(mg/L)	0.001 未満
マンガン及びその化合物	(mg/L)	—	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.005 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	—	クロロ酢酸	(mg/L)	0.002 未満
蒸発残留物	(mg/L)	—	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.007
四塩化炭素	(mg/L)	—	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.008
1，4－ジオキサン	(mg/L)	—	クロロホルム	(mg/L)	0.020
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	—	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.001 未満
ジクロロメタン	(mg/L)	—	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.005
テトラクロロエチレン	(mg/L)	—	ブロモホルム	(mg/L)	0.001
トリクロロエチレン	(mg/L)	—	総トリハロメタン	(mg/L)	0.026
ベンゼン	(mg/L)	—	天候		晴れ
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	—	気温	(℃)	18.5
ジェオスミン	(ng/L)	—	水温	(℃)	22.0

判定	上記検査項目は水質基準に適する		
検査期日	令和8年10月28日 ～ 令和8年11月5日		
検査機関	南予地方水道水質検査センター	検査責任者	酒井 宏治

{EC8F0BDC-A85F-4E47-9928-C

南検協第 149号
令和8年11月5日

鬼北町 長様

当所へ提出された試料について検査した結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
（公印省略）

浄水水質試験（検査）結果書

採水年月日		令和8年10月28日			
採水地点（種別）		鬼北町 生田（上水道）			
採水者		水道課 佐藤 望			
一般細菌	(1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール	(ng/L)	—
大腸菌		陰性	非イオン界面活性剤	(mg/L)	—
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	—	フェノール類	(mg/L)	—
水銀及びその化合物	(mg/L)	—	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004 未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.1 未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	塩化物イオン	(mg/L)	4.4
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	—	有機物等（TOC の量）	(mg/L)	0.64
六価クロム化合物	(mg/L)	—	pH 値		7.27
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.05 未満	味		異常なし
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	—	臭気		異常なし
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	—	色度	(度)	1.2
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.02	濁度	(度)	0.2 未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.02	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001 未満
銅及びその化合物	(mg/L)	—	塩素酸	(mg/L)	0.44
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	—	臭素酸	(mg/L)	0.001 未満
マンガン及びその化合物	(mg/L)	—	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.005 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	—	クロロ酢酸	(mg/L)	0.002 未満
蒸発残留物	(mg/L)	—	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.011
四塩化炭素	(mg/L)	—	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.024
1，4－ジオキサン	(mg/L)	—	クロロホルム	(mg/L)	0.046
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	—	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.001 未満
ジクロロメタン	(mg/L)	—	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.007
テトラクロロエチレン	(mg/L)	—	ブロモホルム	(mg/L)	0.001 未満
トリクロロエチレン	(mg/L)	—	総トリハロメタン	(mg/L)	0.053
ベンゼン	(mg/L)	—	天候		晴れ
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	—	気温	(℃)	18.5
ジェオスミン	(ng/L)	—	水温	(℃)	23.0

判定	上記検査項目は水質基準に適する		
検査期日	令和8年10月28日 ～ 令和8年11月5日		
検査機関	南予地方水道水質検査センター	検査責任者	酒井 宏治

{978D02B6-EF36-409F-922C-F

南検協第 149号
令和8年11月5日

鬼北町 長様

当所へ提出された試料について検査した結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
（公印省略）

浄水水質試験（検査）結果書

採水年月日		令和8年10月28日			
採水地点（種別）		鬼北町 清水（上水道）			
採水者		水道課 佐藤 望			
一般細菌	(1mL 中)	1	2-メチルイソボルネオール	(ng/L)	—
大腸菌		陰性	非イオン界面活性剤	(mg/L)	—
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	—	フェノール類	(mg/L)	—
水銀及びその化合物	(mg/L)	—	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004 未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.2
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	塩化物イオン	(mg/L)	4.1
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	—	有機物等（TOC の量）	(mg/L)	0.41
六価クロム化合物	(mg/L)	—	pH 値		7.49
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.05 未満	味		異常なし
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	—	臭気		異常なし
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	—	色度	(度)	0.5
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	濁度	(度)	0.2 未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001 未満
銅及びその化合物	(mg/L)	—	塩素酸	(mg/L)	0.26
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	—	臭素酸	(mg/L)	0.001 未満
マンガン及びその化合物	(mg/L)	—	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.005 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	—	クロロ酢酸	(mg/L)	0.002 未満
蒸発残留物	(mg/L)	—	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.005
四塩化炭素	(mg/L)	—	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.005
1，4－ジオキサン	(mg/L)	—	クロロホルム	(mg/L)	0.015
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	—	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.001 未満
ジクロロメタン	(mg/L)	—	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.005
テトラクロロエチレン	(mg/L)	—	ブロモホルム	(mg/L)	0.001
トリクロロエチレン	(mg/L)	—	総トリハロメタン	(mg/L)	0.021
ベンゼン	(mg/L)	—	天候		晴れ
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	—	気温	(℃)	18.5
ジェオスミン	(ng/L)	—	水温	(℃)	22.0

判定	上記検査項目は水質基準に適する		
検査期日	令和8年10月28日 ～ 令和8年11月5日		
検査機関	南予地方水道水質検査センター	検査責任者	酒井 宏治

{43D291E9-E1A3-4DA5-95AC-0

南検協第 149号
令和8年11月5日

鬼北町 長様

当所へ提出された試料について検査した結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
（公印省略）

浄水水質試験（検査）結果書

採水年月日		令和8年10月28日			
採水地点（種別）		鬼北町 西野々（上水道）			
採水者		水道課 佐藤 望			
一般細菌	(1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール	(ng/L)	—
大腸菌		陰性	非イオン界面活性剤	(mg/L)	—
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	—	フェノール類	(mg/L)	—
水銀及びその化合物	(mg/L)	—	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004 未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.4
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	塩化物イオン	(mg/L)	4.9
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	—	有機物等（TOC の量）	(mg/L)	0.72
六価クロム化合物	(mg/L)	—	pH 値		7.78
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.05	味		異常なし
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	—	臭気		異常なし
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	—	色度	(度)	0.9
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	濁度	(度)	0.2 未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001 未満
銅及びその化合物	(mg/L)	—	塩素酸	(mg/L)	0.17
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	—	臭素酸	(mg/L)	0.001 未満
マンガン及びその化合物	(mg/L)	—	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.005 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	—	クロロ酢酸	(mg/L)	0.002 未満
蒸発残留物	(mg/L)	—	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.012
四塩化炭素	(mg/L)	—	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.009
1，4－ジオキサン	(mg/L)	—	クロロホルム	(mg/L)	0.035
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	—	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.001 未満
ジクロロメタン	(mg/L)	—	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.004
テトラクロロエチレン	(mg/L)	—	ブロモホルム	(mg/L)	0.001 未満
トリクロロエチレン	(mg/L)	—	総トリハロメタン	(mg/L)	0.039
ベンゼン	(mg/L)	—	天候		晴れ
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	—	気温	(℃)	18.5
ジェオスミン	(ng/L)	—	水温	(℃)	22.0

判定	上記検査項目は水質基準に適する		
検査期日	令和8年10月28日 ～ 令和8年11月5日		
検査機関	南予地方水道水質検査センター	検査責任者	酒井 宏治

{D1DF2EFE-6D75-4744-AFAF-0

南検協第 149号
令和8年11月5日

鬼北町 長様

当所へ提出された試料について検査した結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
（公印省略）

浄水水質試験（検査）結果書

採水年月日		令和8年10月28日			
採水地点（種別）		鬼北町 下大野（上水道）			
採水者		水道課 佐藤 望			
一般細菌	(1mL 中)	1	2-メチルイソボルネオール	(ng/L)	—
大腸菌		陰性	非イオン界面活性剤	(mg/L)	—
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	—	フェノール類	(mg/L)	—
水銀及びその化合物	(mg/L)	—	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004 未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.4
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	塩化物イオン	(mg/L)	4.7
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	—	有機物等（TOC の量）	(mg/L)	0.83
六価クロム化合物	(mg/L)	—	pH 値		7.75
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.05	味		異常なし
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	—	臭気		異常なし
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	—	色度	(度)	1.4
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01	濁度	(度)	0.2 未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001 未満
銅及びその化合物	(mg/L)	—	塩素酸	(mg/L)	0.16
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	—	臭素酸	(mg/L)	0.001 未満
マンガン及びその化合物	(mg/L)	—	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.005 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	—	クロロ酢酸	(mg/L)	0.002 未満
蒸発残留物	(mg/L)	—	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.005
四塩化炭素	(mg/L)	—	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.008
1，4－ジオキサン	(mg/L)	—	クロロホルム	(mg/L)	0.035
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	—	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.001 未満
ジクロロメタン	(mg/L)	—	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.007
テトラクロロエチレン	(mg/L)	—	ブロモホルム	(mg/L)	0.001
トリクロロエチレン	(mg/L)	—	総トリハロメタン	(mg/L)	0.043
ベンゼン	(mg/L)	—	天候		晴れ
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	—	気温	(℃)	18.5
ジェオスミン	(ng/L)	—	水温	(℃)	25.0

判定	上記検査項目は水質基準に適する		
検査期日	令和8年10月28日 ～ 令和8年11月5日		
検査機関	南予地方水道水質検査センター	検査責任者	酒井 宏治

{CFFC9762-4EDC-4222-AA9A-7

南検協第 149号
令和8年11月5日

鬼北町 長様

当所へ提出された試料について検査した結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
（公印省略）

浄水水質試験（検査）結果書

採水年月日		令和8年10月28日			
採水地点（種別）		鬼北町 葛川（上水道）			
採水者		水道課 松岡 泰史			
一般細菌	(1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール	(ng/L)	—
大腸菌		陰性	非イオン界面活性剤	(mg/L)	—
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	—	フェノール類	(mg/L)	—
水銀及びその化合物	(mg/L)	—	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004 未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.5
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	塩化物イオン	(mg/L)	9.1
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	—	有機物等（TOCの量）	(mg/L)	0.47
六価クロム化合物	(mg/L)	—	pH値		7.44
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.05	味		異常なし
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	—	臭気		異常なし
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	—	色度	(度)	0.5 未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.03	濁度	(度)	0.2 未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001 未満
銅及びその化合物	(mg/L)	—	塩素酸	(mg/L)	0.19
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	—	臭素酸	(mg/L)	0.001 未満
マンガン及びその化合物	(mg/L)	—	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.005 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	—	クロロ酢酸	(mg/L)	0.002 未満
蒸発残留物	(mg/L)	—	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.006
四塩化炭素	(mg/L)	—	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.008
1，4－ジオキサン	(mg/L)	—	クロロホルム	(mg/L)	0.020
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	—	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.001 未満
ジクロロメタン	(mg/L)	—	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.004
テトラクロロエチレン	(mg/L)	—	ブロモホルム	(mg/L)	0.001 未満
トリクロロエチレン	(mg/L)	—	総トリハロメタン	(mg/L)	0.024
ベンゼン	(mg/L)	—	天候		晴れ
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	—	気温	(℃)	18.5
ジェオスミン	(ng/L)	—	水温	(℃)	21.0

判定	上記検査項目は水質基準に適する		
検査期日	令和8年10月28日 ～ 令和8年11月5日		
検査機関	南予地方水道水質検査センター	検査責任者	酒井 宏治

{DB84989C-ECB2-4A3F-9785-0

南検協第 149号
令和8年11月5日

鬼北町 長様

当所へ提出された試料について検査した結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
（公印省略）

浄水水質試験（検査）結果書

採水年月日		令和8年10月28日			
採水地点（種別）		鬼北町 面谷（上水道）			
採水者		水道課 松岡 泰史			
一般細菌	(1mL 中)	1	2-メチルイソボルネオール	(ng/L)	—
大腸菌		陰性	非イオン界面活性剤	(mg/L)	—
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	—	フェノール類	(mg/L)	—
水銀及びその化合物	(mg/L)	—	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004 未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.5
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	塩化物イオン	(mg/L)	4.2
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	—	有機物等（TOCの量）	(mg/L)	0.67
六価クロム化合物	(mg/L)	—	pH値		7.76
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.06	味		異常なし
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	—	臭気		異常なし
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	—	色度	(度)	1.1
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	濁度	(度)	0.2 未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001 未満
銅及びその化合物	(mg/L)	—	塩素酸	(mg/L)	0.11
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	—	臭素酸	(mg/L)	0.001 未満
マンガン及びその化合物	(mg/L)	—	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.005 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	—	クロロ酢酸	(mg/L)	0.002 未満
蒸発残留物	(mg/L)	—	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.007
四塩化炭素	(mg/L)	—	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.005
1，4－ジオキサン	(mg/L)	—	クロロホルム	(mg/L)	0.024
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	—	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.001 未満
ジクロロメタン	(mg/L)	—	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.004
テトラクロロエチレン	(mg/L)	—	ブロモホルム	(mg/L)	0.001 未満
トリクロロエチレン	(mg/L)	—	総トリハロメタン	(mg/L)	0.028
ベンゼン	(mg/L)	—	天候		晴れ
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	—	気温	(℃)	18.5
ジェオスミン	(ng/L)	—	水温	(℃)	20.5

判定	上記検査項目は水質基準に適する		
検査期日	令和8年10月28日 ～ 令和8年11月5日		
検査機関	南予地方水道水質検査センター	検査責任者	酒井 宏治

{ABACE3FF-B38E-43C7-8ACE-1

南検協第 149号
令和8年11月5日

鬼北町 長様

当所へ提出された試料について検査した結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
（公印省略）

浄水水質試験（検査）結果書

採水年月日		令和8年10月28日			
採水地点（種別）		鬼北町 大村（小規模水道）			
採水者		水道課 沖田 健治			
一般細菌	(1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール	(ng/L)	—
大腸菌		陰性	非イオン界面活性剤	(mg/L)	—
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	—	フェノール類	(mg/L)	—
水銀及びその化合物	(mg/L)	—	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004 未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.4
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	塩化物イオン	(mg/L)	4.3
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	—	有機物等（TOC の量）	(mg/L)	0.38
六価クロム化合物	(mg/L)	—	pH 値		7.86
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.06	味		異常なし
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	—	臭気		異常なし
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	—	色度	(度)	0.5 未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	濁度	(度)	0.2 未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001 未満
銅及びその化合物	(mg/L)	—	塩素酸	(mg/L)	0.13
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	—	臭素酸	(mg/L)	0.001 未満
マンガン及びその化合物	(mg/L)	—	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.005 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	—	クロロ酢酸	(mg/L)	0.002 未満
蒸発残留物	(mg/L)	—	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.002 未満
四塩化炭素	(mg/L)	—	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.005
1，4－ジオキサン	(mg/L)	—	クロロホルム	(mg/L)	0.023
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	—	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.001 未満
ジクロロメタン	(mg/L)	—	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.005
テトラクロロエチレン	(mg/L)	—	ブロモホルム	(mg/L)	0.001
トリクロロエチレン	(mg/L)	—	総トリハロメタン	(mg/L)	0.029
ベンゼン	(mg/L)	—	天候		晴れ
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	—	気温	(℃)	18.5
ジェオスミン	(ng/L)	—	水温	(℃)	21.5

判定	上記検査項目は水質基準に適する		
検査期日	令和8年10月28日 ～ 令和8年11月5日		
検査機関	南予地方水道水質検査センター	検査責任者	酒井 宏治

{3E85BE33-8619-4CE1-8E78-5

南検協第 149号
令和8年11月5日

鬼北町 長様

当所へ提出された試料について検査した結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
（公印省略）

浄水水質試験（検査）結果書

採水年月日		令和8年10月28日			
採水地点（種別）		鬼北町 下中合（小規模水道）			
採水者		水道課 沖田 健治			
一般細菌	(1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール	(ng/L)	—
大腸菌		陰性	非イオン界面活性剤	(mg/L)	—
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	—	フェノール類	(mg/L)	—
水銀及びその化合物	(mg/L)	—	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004 未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.5
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	塩化物イオン	(mg/L)	4.6
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	—	有機物等（TOC の量）	(mg/L)	0.50
六価クロム化合物	(mg/L)	—	pH 値		7.73
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.07	味		異常なし
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	—	臭気		異常なし
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	—	色度	(度)	0.5 未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	濁度	(度)	1.9
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001 未満
銅及びその化合物	(mg/L)	—	塩素酸	(mg/L)	0.06 未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	—	臭素酸	(mg/L)	0.001 未満
マンガン及びその化合物	(mg/L)	—	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.005 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	—	クロロ酢酸	(mg/L)	0.002 未満
蒸発残留物	(mg/L)	—	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.009
四塩化炭素	(mg/L)	—	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.004
1，4－ジオキサン	(mg/L)	—	クロロホルム	(mg/L)	0.029
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	—	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.001 未満
ジクロロメタン	(mg/L)	—	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.005
テトラクロロエチレン	(mg/L)	—	ブロモホルム	(mg/L)	0.001 未満
トリクロロエチレン	(mg/L)	—	総トリハロメタン	(mg/L)	0.034
ベンゼン	(mg/L)	—	天候		晴れ
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	—	気温	(℃)	18.5
ジェオスミン	(ng/L)	—	水温	(℃)	20.5

判定	上記検査項目は水質基準に適する		
検査期日	令和8年10月28日 ～ 令和8年11月5日		
検査機関	南予地方水道水質検査センター	検査責任者	酒井 宏治

{128D0A9B-4A36-423C-8FB0-4

南検協第 149号
令和8年11月5日

鬼北町 長様

当所へ提出された試料について検査した結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
（公印省略）

浄水水質試験（検査）結果書

採水年月日		令和8年10月28日			
採水地点（種別）		鬼北町 宮成（小規模水道）			
採水者		水道課 沖田 健治			
一般細菌	(1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール	(ng/L)	—
大腸菌		陰性	非イオン界面活性剤	(mg/L)	—
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	—	フェノール類	(mg/L)	—
水銀及びその化合物	(mg/L)	—	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004 未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.4
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	塩化物イオン	(mg/L)	3.7
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	—	有機物等（TOC の量）	(mg/L)	0.48
六価クロム化合物	(mg/L)	—	pH 値		7.65
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.05	味		異常なし
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	—	臭気		異常なし
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	—	色度	(度)	0.7
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	濁度	(度)	0.2 未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001 未満
銅及びその化合物	(mg/L)	—	塩素酸	(mg/L)	0.06
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	—	臭素酸	(mg/L)	0.001 未満
マンガン及びその化合物	(mg/L)	—	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.005 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	—	クロロ酢酸	(mg/L)	0.002 未満
蒸発残留物	(mg/L)	—	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.008
四塩化炭素	(mg/L)	—	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.004
1，4－ジオキサン	(mg/L)	—	クロロホルム	(mg/L)	0.025
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	—	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.001 未満
ジクロロメタン	(mg/L)	—	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.004
テトラクロロエチレン	(mg/L)	—	ブロモホルム	(mg/L)	0.001 未満
トリクロロエチレン	(mg/L)	—	総トリハロメタン	(mg/L)	0.029
ベンゼン	(mg/L)	—	天候		晴れ
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	—	気温	(℃)	18.5
ジェオスミン	(ng/L)	—	水温	(℃)	20.5

判定	上記検査項目は水質基準に適する		
検査期日	令和8年10月28日 ～ 令和8年11月5日		
検査機関	南予地方水道水質検査センター	検査責任者	酒井 宏治

{58603550-88A1-4D7F-8889-1

南検協第 149号
令和8年11月5日

鬼北町 長様

当所へ提出された試料について検査した結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
（公印省略）

浄水水質試験（検査）結果書

採水年月日		令和8年10月28日			
採水地点（種別）		鬼北町 犬飼（小規模水道）			
採水者		水道課 沖田 健治			
一般細菌	(1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール	(ng/L)	—
大腸菌		陰性	非イオン界面活性剤	(mg/L)	—
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	—	フェノール類	(mg/L)	—
水銀及びその化合物	(mg/L)	—	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004 未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.5
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	塩化物イオン	(mg/L)	3.7
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	—	有機物等（TOC の量）	(mg/L)	0.55
六価クロム化合物	(mg/L)	—	pH 値		7.62
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.05	味		異常なし
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	—	臭気		異常なし
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	—	色度	(度)	0.7
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	濁度	(度)	0.2 未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001 未満
銅及びその化合物	(mg/L)	—	塩素酸	(mg/L)	0.06 未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	—	臭素酸	(mg/L)	0.001 未満
マンガン及びその化合物	(mg/L)	—	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.005 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	—	クロロ酢酸	(mg/L)	0.002 未満
蒸発残留物	(mg/L)	—	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.006
四塩化炭素	(mg/L)	—	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.004
1，4－ジオキサン	(mg/L)	—	クロロホルム	(mg/L)	0.017
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	—	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.001 未満
ジクロロメタン	(mg/L)	—	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.004
テトラクロロエチレン	(mg/L)	—	ブロモホルム	(mg/L)	0.001 未満
トリクロロエチレン	(mg/L)	—	総トリハロメタン	(mg/L)	0.021
ベンゼン	(mg/L)	—	天候		晴れ
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	—	気温	(℃)	18.5
ジェオスミン	(ng/L)	—	水温	(℃)	18.0

判定	上記検査項目は水質基準に適する		
検査期日	令和8年10月28日 ～ 令和8年11月5日		
検査機関	南予地方水道水質検査センター	検査責任者	酒井 宏治

{CD665BEA-A27D-4652-BCBE-1

南検協第 149号
令和8年11月5日

鬼北町 長様

当所へ提出された試料について検査した結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
（公印省略）

浄水水質試験（検査）結果書

採水年月日		令和8年10月28日			
採水地点（種別）		鬼北町 上本村（小規模水道）			
採水者		水道課 沖田 健治			
一般細菌	(1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール	(ng/L)	—
大腸菌		陰性	非イオン界面活性剤	(mg/L)	—
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	—	フェノール類	(mg/L)	—
水銀及びその化合物	(mg/L)	—	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004 未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.5
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	塩化物イオン	(mg/L)	3.6
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	—	有機物等（TOC の量）	(mg/L)	0.31
六価クロム化合物	(mg/L)	—	pH 値		7.63
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.05	味		異常なし
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	—	臭気		異常なし
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	—	色度	(度)	0.6
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	濁度	(度)	0.2 未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001 未満
銅及びその化合物	(mg/L)	—	塩素酸	(mg/L)	0.06 未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	—	臭素酸	(mg/L)	0.001 未満
マンガン及びその化合物	(mg/L)	—	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.005 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	—	クロロ酢酸	(mg/L)	0.002 未満
蒸発残留物	(mg/L)	—	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.004
四塩化炭素	(mg/L)	—	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.003
1，4－ジオキサン	(mg/L)	—	クロロホルム	(mg/L)	0.017
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	—	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.001 未満
ジクロロメタン	(mg/L)	—	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.005
テトラクロロエチレン	(mg/L)	—	ブロモホルム	(mg/L)	0.002
トリクロロエチレン	(mg/L)	—	総トリハロメタン	(mg/L)	0.024
ベンゼン	(mg/L)	—	天候		晴れ
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	—	気温	(℃)	18.5
ジェオスミン	(ng/L)	—	水温	(℃)	21.0

判定	上記検査項目は水質基準に適する		
検査期日	令和8年10月28日 ～ 令和8年11月5日		
検査機関	南予地方水道水質検査センター	検査責任者	酒井 宏治

{011C8698-DC20-4663-887E-3

南検協第 149号
令和8年11月5日

鬼北町 長様

当所へ提出された試料について検査した結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
（公印省略）

浄水水質試験（検査）結果書

採水年月日		令和8年10月28日			
採水地点（種別）		鬼北町 上中合（小規模水道）			
採水者		水道課 沖田 健治			
一般細菌	(1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール	(ng/L)	—
大腸菌		陰性	非イオン界面活性剤	(mg/L)	—
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	—	フェノール類	(mg/L)	—
水銀及びその化合物	(mg/L)	—	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004 未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.1
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	塩化物イオン	(mg/L)	3.4
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	—	有機物等（TOC の量）	(mg/L)	0.77
六価クロム化合物	(mg/L)	—	pH 値		7.97
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.06	味		異常なし
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	—	臭気		異常なし
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	—	色度	(度)	1.0
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01	濁度	(度)	0.2 未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001 未満
銅及びその化合物	(mg/L)	—	塩素酸	(mg/L)	0.06 未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	—	臭素酸	(mg/L)	0.001 未満
マンガン及びその化合物	(mg/L)	—	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.005 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	—	クロロ酢酸	(mg/L)	0.002 未満
蒸発残留物	(mg/L)	—	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.009
四塩化炭素	(mg/L)	—	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.006
1，4－ジオキサン	(mg/L)	—	クロロホルム	(mg/L)	0.027
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	—	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.001 未満
ジクロロメタン	(mg/L)	—	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.003
テトラクロロエチレン	(mg/L)	—	ブロモホルム	(mg/L)	0.001 未満
トリクロロエチレン	(mg/L)	—	総トリハロメタン	(mg/L)	0.030
ベンゼン	(mg/L)	—	天候		晴れ
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	—	気温	(℃)	18.5
ジェオスミン	(ng/L)	—	水温	(℃)	19.0

判定	上記検査項目は水質基準に適する		
検査期日	令和8年10月28日 ～ 令和8年11月5日		
検査機関	南予地方水道水質検査センター	検査責任者	酒井 宏治

{06D946A6-44BC-4F4E-9327-C

南検協第 149号
令和8年11月5日

鬼北町 長様

当所へ提出された試料について検査した結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
（公印省略）

浄水水質試験（検査）結果書

採水年月日		令和8年10月28日			
採水地点（種別）		鬼北町 中屋敷（小規模水道）			
採水者		水道課 沖田 健治			
一般細菌	(1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール	(ng/L)	—
大腸菌		陰性	非イオン界面活性剤	(mg/L)	—
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	—	フェノール類	(mg/L)	—
水銀及びその化合物	(mg/L)	—	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004 未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.2
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	塩化物イオン	(mg/L)	5.0
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	—	有機物等（TOC の量）	(mg/L)	0.79
六価クロム化合物	(mg/L)	—	pH 値		7.75
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.09	味		異常なし
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	—	臭気		異常なし
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	—	色度	(度)	0.6
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	濁度	(度)	0.2 未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001 未満
銅及びその化合物	(mg/L)	—	塩素酸	(mg/L)	0.25
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	—	臭素酸	(mg/L)	0.001 未満
マンガン及びその化合物	(mg/L)	—	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.005 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	—	クロロ酢酸	(mg/L)	0.002 未満
蒸発残留物	(mg/L)	—	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.002
四塩化炭素	(mg/L)	—	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.011
1，4－ジオキサン	(mg/L)	—	クロロホルム	(mg/L)	0.050
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	—	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.001 未満
ジクロロメタン	(mg/L)	—	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.007
テトラクロロエチレン	(mg/L)	—	ブロモホルム	(mg/L)	0.001 未満
トリクロロエチレン	(mg/L)	—	総トリハロメタン	(mg/L)	0.057
ベンゼン	(mg/L)	—	天候		晴れ
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	—	気温	(℃)	18.5
ジェオスミン	(ng/L)	—	水温	(℃)	19.5

判定	上記検査項目は水質基準に適する		
検査期日	令和8年10月28日 ～ 令和8年11月5日		
検査機関	南予地方水道水質検査センター	検査責任者	酒井 宏治