

町長	副町長	課長	課長補佐	係長	係	合議
指示						分記号 7 0 1 4 保存年数 10 3 5 処理期限 月 日 完結日 月 日
鬼北町長 殿						宇和島市柿原字堂子甲 1943 番地 南予地方水道水質検査協議会長

南検協 第 26 号
令和 元年 5 月 23 日



当所へ提出された試料について検査した結果次の成績を得たので通知します。

水 質 検 査 結 果 書

(鬼 北 町)

採水場所	近永	近永	広見	大藤	成藤	吉波	牛野川	奈良	愛治
種別	上水	上水	上水	上水	上水	上水	上水	上水	上水
採水年月日	R元 5.20	R元 5.20	R元 5.20	R元 5.20	R元 5.20	R元 5.20	R元 5.20	R元 5.20	R元 5.20
採水者	松岡泰史	佐藤	松岡泰史	松岡泰史	松岡泰史	松岡泰史	佐藤	松岡泰史	佐藤
所属	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課
天候	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨
気温 (℃)	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9
水温 (℃)	19.0	19.0	21.0	21.0	20.0	21.5	20.0	21.0	19.0
塩化物イオン (mg/L)	4.8	5.2	4.9	7.3	4.8	4.8	5.2	7.4	4.0
有機物等 (TOCの量) (mg/L)	0.30	0.32	0.3 未満	0.45	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.49	0.56
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	陰・陽	陰・陽	陰・陽	陰・陽	陰・陽	陰・陽	陰・陽	陰・陽	陰・陽
pH 値	6.54	6.73	6.67	7.46	6.93	7.30	6.97	7.48	7.54
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5
濁度 (度)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
残留塩素 (mg/L)									
判定	適・不適	適・不適	適・不適	適・不適	適・不適	適・不適	適・不適	適・不適	適・不適
検査期日	令和 元年 5 月 20 日 ~ 5 月 23 日								
検査機関	南予地方水道水質検査センター								
検査責任者	藤田 陽子								

鬼 北 町 長 殿

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲 1943 番地
南予地方水道水質検査協議会長



水 質 検 査 結 果 書

(鬼 北 町)

項 目 \ 採 水 場 所	愛 治 生 田	愛 治 清 水	愛 治 西 野 々	延 川	小 松	下 大 野	葛 川		
種 別	上 水	上 水	上 水	上 水	上 水	上 水	上 水		
採 水 年 月 日	R元 5.20	R元 5.20	R元 5.20	R元 5.20	R元 5.20	R元 5.20	R元 5.20		
採 水 者	佐 藤	佐 藤	佐 藤	二 宮	二 宮	二 宮	二 宮		
所 属	水 道 課	水 道 課	水 道 課	水 道 課	水 道 課	水 道 課	水 道 課		
天 候	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨		
気 温 (° C)	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9		
水 温 (° C)	21.0	19.0	21.0	20.0	19.5	21.5	18.5		
塩 化 物 イ オン (mg/L)	3.5	3.6	3.8	5.6	5.6	4.1	5.7		
有 機 物 等 (TOC の 量) (mg/L)	0.50	0.35	0.65	0.3 未 満	0.30	0.48	0.3 未 満		
一 般 細 菌	1	0	0	0	0	1	0		
大 腸 菌	☉・陽	☉・陽	☉・陽	☉・陽	☉・陽	☉・陽	☉・陽		
pH 値	7.00	7.76	7.83	7.52	7.48	7.68	7.41		
臭 気	異 常 な し	異 常 な し	異 常 な し	異 常 な し	異 常 な し	異 常 な し	異 常 な し		
味	異 常 な し	異 常 な し	異 常 な し	異 常 な し	異 常 な し	異 常 な し	異 常 な し		
色 度 (度)	0.7	0.5 未 満	0.9	0.5 未 満	0.5 未 満	0.6	0.5 未 満		
濁 度 (度)	0.2 未 満	0.2 未 満	0.2 未 満	0.2 未 満	0.2 未 満	0.2 未 満	0.2 未 満		
残 留 塩 素 (mg/L)									
判 定	☉・不 適	☉・不 適	☉・不 適	☉・不 適	☉・不 適	☉・不 適	☉・不 適		
検 査 期 日	令 和 元 年 5 月 20 日 ~ 5 月 23 日								
検 査 機 関	南 予 地 方 水 道 水 質 検 査 セ ン タ ー								
検 査 責 任 者	藤 田 陽 子								

鬼 北 町 長 殿

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲 1943 番地

南予地方水道水質検査協議会長

水 質 検 査 結 果 書

(鬼 北 町)

項 目	採 水 場 所								
	面 谷	上 卷	黒 川	屋 敷	野々谷	黒川上	藤 川	長 谷	
種 別	上 水	共 給	共 給	共 給	共 給	共 給	共 給	共 給	
採 水 年 月 日	R元 5.20	R元 5.20	R元 5.20	R元 5.20	R元 5.20	R元 5.20	R元 5.20	R元 5.20	
採 水 者	松岡雅仁	松岡雅仁	松岡雅仁	松岡雅仁	松岡雅仁	松岡雅仁	松岡雅仁	松岡雅仁	
所 属	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課	
天 候	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	
気 温 (°C)	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	
水 温 (°C)	20.5	20.0	21.0	20.0	20.0	19.5	19.5	20.5	
塩化物イオン (mg/L)	3.3	3.3	3.4	3.2	3.3	3.2	3.6	3.3	
有機物等 (TOCの量) (mg/L)	0.43	0.36	0.30	0.35	0.37	0.35	0.61	0.36	
一 般 細 菌	0	0	1	0	0	0	0	0	
大 腸 菌	陰・陽	陰・陽	陰・陽	陰・陽	陰・陽	陰・陽	陰・陽	陰・陽	
pH 値	7.96	7.88	7.58	7.84	7.92	7.90	7.64	7.91	
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色 度 (度)	0.5	0.5 未満	0.8	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5 未満	
濁 度 (度)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	
残 留 塩 素 (mg/L)									
判 定	適・不適	適・不適	適・不適	適・不適	適・不適	適・不適	適・不適	適・不適	
検 査 期 日	令 和 元 年 5 月 2 0 日 ~ 5 月 2 3 日								
検 査 機 関	南 予 地 方 水 道 水 質 検 査 セ ン タ ー								
検 査 責 任 者	藤 田 陽 子								