



鬼 北 町 長 殿

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲 1943 番地

南予地方水道水質検査協議会長



水 質 検 査 結 果 書

(鬼 北 町)

採水場所	愛 治	愛 治	愛 治						
項 目	生 田	清 水	西 野 々	延 川	小 松	下 大 野	葛 川		
種 別	上 水	上 水	上 水	上 水	上 水	上 水	上 水		
採 水 年 月 日	R2.9.14	R2.9.14	R2.9.14	R2.9.14	R2.9.14	R2.9.14	R2.9.14		
採 水 者	佐 藤	佐 藤	佐 藤	松 岡	松 岡	松 岡	松 岡		
所 属	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課		
天 候	晴 れ	晴 れ	晴 れ	晴 れ	晴 れ	晴 れ	晴 れ		
気 温 (° C)	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4		
水 温 (° C)	26.5	25.0	27.0	30.0	23.0	27.0	25.0		
塩化物イオン (mg/L)	4.1	3.9	4.6	7.4	7.2	4.4	6.8		
有機物等 (TOCの量) (mg/L)	0.87	0.65	0.93	0.36	0.39	0.83	0.34		
一 般 細 菌	0	0	0	0	0	1	3		
大 腸 菌	☉・陽	☉・陽	☉・陽	☉・陽	☉・陽	☉・陽	☉・陽		
pH 値	6.91	7.65	7.71	7.40	7.45	7.53	7.38		
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色 度 (度)	<u>14.9</u>	1.0	2.5	0.5 未満	0.5 未満	1.3	0.5 未満		
濁 度 (度)	<u>2.8</u>	0.3	0.4	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満		
残 留 塩 素 (mg/L)									
判 定	適 (不適)	☉・不適	☉・不適	☉・不適	☉・不適	☉・不適	☉・不適		
検 査 期 日	令和 2 年 9 月 1 4 日 ~ 9 月 1 8 日								
検 査 機 関	南 予 地 方 水 道 水 質 検 査 セ ン タ ー								
検 査 責 任 者	藤 田 陽 子								



南 検 協 第 1 1 9 号
令 和 2 年 9 月 1 8 日

鬼 北 町 長 殿

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲 1943 番地
南予地方水道水質検査協議会長



水 質 検 査 結 果 書

(鬼 北 町)

項 目	採 水 場 所								
	面 谷	上 卷	黒 川	屋 敷	野々谷	黒川上	藤 川	長 谷	
種 別	上 水	共 給	共 給	共 給	共 給	共 給	共 給	共 給	
採 水 年 月 日	R2.9.14	R2.9.14	R2.9.14	R2.9.14	R2.9.14	R2.9.14	R2.9.14	R2.9.14	
採 水 者	松岡雅仁	松岡雅仁	松岡雅仁	松岡雅仁	松岡雅仁	松岡雅仁	松岡雅仁	松岡雅仁	
所 属	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課	
天 候	晴 れ	晴 れ	晴 れ	晴 れ	晴 れ	晴 れ	晴 れ	晴 れ	
気 温 (° C)	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	
水 温 (° C)	26.0	25.5	26.0	25.0	25.5	26.0	25.5	25.0	
塩化物イオン (mg/L)	3.2	3.2	3.1	3.1	3.2	3.1	3.2	3.2	
有機物等 (TOCの量) (mg/L)	0.47	0.56	0.52	0.53	0.58	0.51	0.58	0.56	
一 般 細 菌	2	2	21	16	4	31	2	2	
大 腸 菌	陰・陽	陰・陽	陰・陽	陰・陽	陰・陽	陰・陽	陰・陽	陰・陽	
pH 値	7.84	7.84	7.79	7.84	7.77	7.79	7.86	7.73	
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色 度 (度)	0.8	1.1	1.3	1.3	1.1	1.6	1.1	1.1	
濁 度 (度)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2	0.2 未満	0.2 未満	
残 留 塩 素 (mg/L)									
判 定	適・不適	適・不適	適 (不適)	適・不適	適・不適	適 (不適)	適・不適	適 (不適)	
検 査 期 日	令和 2 年 9 月 1 4 日 ~ 9 月 1 8 日								
検 査 機 関	南 予 地 方 水 道 水 質 検 査 セ ン タ ー								
検 査 責 任 者	藤 田 陽 子								



南 検 協 第 1 1 9 号
 令 和 2 年 9 月 1 8 日

鬼 北 町 長 殿

当所へ提出された試料について検査した
 結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲 1943 番地

南予地方水道水質検査協議会長



水 質 検 査 結 果 書

(鬼 北 町)

項 目 \ 採 水 場 所	愛 治 生 田	黒 川	黒 川 上	長 谷				
種 別	上 水	共 給	共 給	共 給				
採 水 年 月 日	R2.9.17	R2.9.17	R2.9.17	R2.9.17				
採 水 者	二 宮	二 宮	二 宮	二 宮				
所 属	水 道 課	水 道 課	水 道 課	水 道 課				
天 候								
気 温 (° C)								
水 温 (° C)								
大 腸 菌		⊖ ・ 陽	⊖ ・ 陽	⊖ ・ 陽				
色 度 (度)	3.8							
濁 度 (度)	0.8							
判 定	⊙ ・ 不 適	⊙ ・ 不 適	⊙ ・ 不 適	⊙ ・ 不 適				
検 査 期 日	令 和 2 年 9 月 1 7 日 ~ 9 月 1 8 日							
検 査 機 関	南 予 地 方 水 道 水 質 検 査 セ ン タ ー							
検 査 責 任 者	藤 田 陽 子							